

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Obnova sídliskového vnútrobloku Agátka v Trnave

Objekt: Zóna A

Časť: SO 03 Výstavba verejných toaliet

Úroveň 3: SO 03.5 Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Projektant: Ing. Ivana Štigová

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
| p  |     |     |       |    |          |              |                   |

Náklady z rozpočtu

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení

0,00

|   |   |            |   |    |       |  |      |
|---|---|------------|---|----|-------|--|------|
|   |   |            | M+D Zariadenie c.: 1.172.173.1, malý ax.  |    |       |  |      |
| 1 | K | 7690110000 | ventilátor s dobehom,Odvod: 80 m3/h, EL: 220 V / 50 Hz / 0,02 kW , Hmotnosť: 3 kg, vrátane oživenia, pomocného montážneho a závesného | ks | 3,000 |  | 0,00 |
| 2 | K | 7690110001 | M+D Žalúziová klapka DN 125   | ks | 3,000 |  | 0,00 |
| 3 | K | 7690110002 | M+D Kruhové potrubie DN 125   | ks | 1,500 |  | 0,00 |