



LEGENDA:

- Prívod a spätočka vykurovacej vody
 - Prívod a spätočka solárnej kvapaliny
 - Studená voda
 - Teplá voda
 - Cirkulácia
- 1 Plynový kotol Vaillant ecoTEC VU486/5-5
3a, 3b, 3c Čerpadlová skupina VDM 25 zmiešavacia
4 Multifunkčný zásobník Vaillant allSTOR exclusive VPS 800
6 Solárny kolektor Vaillant VFK 135 VD - 6ks
7b Solárny modul Vaillant auroFLOW VPM 15 D
7c Modul prípravy teplej vody Vaillant aquaFLOW VPM 30/35/2W
8e Expanzná nádoba litrov
9e Prepínací ventil 2"
R Rozdeľovač pre 3 okruhy

Č. PARÉ

NÁZOV A MIESTO STAVBY			INVESTOR			ZHOTOVITEĽ PD		
RP pre zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Fraňa Kráľa			Mesto Čadca			eko-therm		
ZODP. PROJ.	Ing. Ivan Klobušický		STUPEŇ PD	PSP		OBEC	Čadca	
AUTOR	Ing. Ivan Klobušický		C	DOKUMENTÁCIA SO		KAT. ÚZEMIE	Čadca	
VYPRACOVAL	Ing. Ivan Klobušický		SO			PARC. ČÍSLO	707/1	
ČASŤ	Vykurovanie							6
OBSAH	Schéma zapojenia kotolne							
MIERKA	1:50	POČET A4	4	DÁTUM	5 / 2019			

Poznámka: Potrubia budú na najvyšších miestach vybavené automatickými odvzdušňovačmi