

**Predmet:** Re: Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov

**Od:** Štefan Šajtoš <stefan.sajtos@gmail.com>

**Dátum:** 13.9.2017 8:10

**Pre:** Dušan Hrbatý <dusan.hrbaty@stapring.sk>

2. Riadenie jednotlivých vetiev vykurovania na strane spotrebiča musí byť zosúladené s výrobou tepla v tepelnom čerpadle.

Preto je neoddeliteľnou súčasťou dodávky regulácie Tepelného čerpadla. Zabezpečí ho dodávateľ tepelného čerpadla včítane príslušnej dokumentácie.

S pozdravom

Ing. Štefan Šajtoš

Dňa 11. 9. 2017 o 15:35 Dušan Hrbatý napísal(a):

Dobrý deň, pán inžinier Šajtoš,

v zmysle telefonickej dohody Vás prosím o písomné stanovisko k bodu 2. žiadosti o vysvetlenie (MaR) v prílohe.

Prajem Vám pekný deň,

Ing. Dušan Hrbatý

riaditeľ projektovo-inžinierskej organizácie

Stapring, a.s.

Piaristická 2

949 24 Nitra

Slovakia

tel.: +421 37 6542 182

mobil: +421 903 729547

e-mail: [dusan.hrbaty@stapring.sk](mailto:dusan.hrbaty@stapring.sk)

web: [www.stapring.sk](http://www.stapring.sk)

----- Preposlaná správa --- Forwarded Message -----

**Predmet:** Odosielané e-mailom: Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov

**Dátum:** Mon, 11 Sep 2017 14:39:47 +0200

**Od:** Ondrejčka Miroslav, Ing. <[ondrejicka@msunitra.sk](mailto:ondrejicka@msunitra.sk)>

**Pre:** [dusan.hrbaty@stapring.sk](mailto:dusan.hrbaty@stapring.sk) <[dusan.hrbaty@stapring.sk](mailto:dusan.hrbaty@stapring.sk)>

Správa je pripravená na odoslanie s nasledujúcim súborom alebo prepojením ako prílohou

Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov

Poznámka: S cieľom ochrany proti počítačovým vírusom, môžu e-mailové programy brániť

S pozdravom Ing.Štefan Šajtoš 0904250446 Klimart spol.s r.o. Bzovicka 30 85107 Bratislava