

Zadavatel:  
**Dopravní podnik Ostrava a.s.**  
se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:  
**„VZT areály DPO“  
ev. č. NR-70-18-PŘ-Ko**

zadávané formou zakázky malého rozsahu pro sektorového zadavatele

### **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace.

#### **Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 01. 11. 2018):**

V rozpočtu C2 str.2 p.č. 9 je uvedeno čerpadlo Yonos PICO 32/1-6, výrobce čerpadlo s touto světlostí přípojky nedělá, pouze Yonos PICO 30/1-6.

#### **Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 1 (poskytnuta dne 06. 11. 2018)**

Zadavatel se omlouvá za chybu a položku č. 9 uvedenou v příloze č. 3 oceněný soupis prací, část C, dokument C2 – rozpočet VZT. Správně mělo být uvedeno: Yonos PICO 30/1-6.

Zadavatel tuto položku v dokumentu opravil a přikládá jej jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

#### **Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (obdržena dne 02. 11. 2018):**

Dobrý den,  
abych Vám mohla nabídnout ty správné směšovací uzly, tak bych Vás poprosila, jestli by jste nezjistil přesný název akce a nejlépe číslo nabídky OD na naše jednotky (OD a přesný název akce je napsán na štítku, který je nalepen na jednotce), které byly na tuto akci dodávané. Takhle bych si v naší databázi dohledala jednotky a k něm správné směšovací uzly.

#### **Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 2 (poskytnuta dne 06. 11. 2018)**

Zadavatel se omlouvá, ale k výše uvedenému dotazu nedohledal požadované informace.

**S ohledem na změnu zadávacích podmínek zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 13. 11. 2018 do 10.00 hod.**

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/61974757>.

V Ostravě 06. 11. 2018

.....  
Ing. Eva Kolarčíková  
specialista nákupu

Přílohy:  
- Příloha C2 – rozpočet VZT \_oprava 06.11.2018