

Mestský úrad v Snine	
Dátum: 03. 05. 2021	
Číslo záznamu: 4172	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: 01, 02, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Mesto Snina
Oddelenie V, ÚP, ŽP a SP
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Váš list číslo / zo dňa
Výst.2021/2126-03-Cz
19.4.2021

Naše číslo
SV/21/04/30-02

Vybavuje/linka
Ing. V. Minčíč
057/24 24 320

Snina
30.04.2021

Vec :

„Vnútroblok Kukučínova“ - žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k existencii sietí k predprojektovej príprave - odpoveď.

Spoločnosť Teplo GGE s.r.o. vydáva záväzného stanoviska k predprojektovej príprave stavby dažd'ovej záhrady „Vnútroblok Kukučínova“.

Vydané pre :

žiadateľ – Mesto Snina

názov stavby – predprojektová príprava vyššie uvedenej stavby

dôvod žiadosti – vydanie záväzného stanoviska

katastrálne územie – Snina

parcelné číslo – C KN 326/1

Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica ako prevádzkovateľ siete sústavy tepelných zariadení v meste Snina, podľa ustanovení Zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

SÚHLASÍ

s umiestnením vyššie uvedenej stavby
za dodržania nasledujúcich podmienok :

- v záujmovom území stavby **sa nachádzajú PIS** v správe našej spoločnosti
- pred realizáciou akýchkoľvek zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať našu spoločnosť o vytýčenie existujúcich sietí sústavy tepelných zariadení

- stavebník je povinný pred začatím územného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely územného konania na posúdenie našej spoločnosti
- v projektovej dokumentácii pre účely územného konania požadujeme aby stavebník:
 - rešpektoval a zohľadnil existenciu sietí sústavy tepelných zariadení a ich ochranných pásiem v súlade s ustanoveniami podľa §36 Zákona č. 657/2004
 - pri súbahu a križovaní inžinierskych sietí prislúchajúcich k navrhovanej stavbe dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005
 - zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim sieťam sústavy tepelných zariadení

V prílohe prikladáme situáciu sietí sústavy tepelných zariadení, ktorá má výhradne informatívny a orientačný charakter.

Naše stanovisko má platnosť jeden rok od vydania a stráca platnosť pri zmene podmienok na základe ktorých bolo spracované.

Prílohy : situácia sietí sústavy tepelných zariadení

S pozdravom

T E P L O Teplo GGE s.r.o. ①
GGE
Robotnícka 2160
017 01 Považská Bystrica
Prevádzka Snina:
Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina
IČO: 36012424, DIČ: 2020441027

Ing. Minčíč Vladimír
Teplo GGE s.r.o., prevádzka Snina,
riaditeľ

