



Zestawienie pomieszczeń wg PN-ISO 9836:1997						
Ozn.	Rodzaj pomieszczenia	Rodzaj podłoża	$R_{p, \text{podł.}} [\text{m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}]$	$U_{p, \text{podł.}} [\text{W} / \text{m}^2 \cdot \text{K}]$	$U_{p, \text{ścian}} [\text{W} / \text{m}^2 \cdot \text{K}]$	$U_{p, \text{dach}} [\text{W} / \text{m}^2 \cdot \text{K}]$
3/1	Komunikacja I	lastyko	10,38	-	-	-
3/2	Pom. biurowe I	wykładzina pcv	13,14	8,20	1,00	0,20
3/3	Pom. biurowe II	wykładzina pcv	5,37	1,66	1,00	0,20
3/4	Pom. biurowe III	wykładzina pcv	10,93	-	-	-
3/5	Pom. tech. I	wykładzina pcv	2,22	8,20	1,00	0,20
3/6	Pom. biurowe IV	panele podł.	14,72	1,66	1,00	0,20
3/7	Pom. biurowe V	panele podł.	12,11	0,33	1,00	0,20
3/8	Pom. biurowe VI	wykładzina pcv	11,91	1,97	1,00	0,20
3/9	Pom. biurowe VII	wykładzina pcv	12,57	1,00	1,00	0,20
3/10	Pom. biurowe VIII	wykładzina pcv	13,78	2,05	1,00	0,20
3/11	Komunikacja II	lastyko	17,52	-	-	-
3/12	Pom. biurowe IX	wykładzina pcv	13,95	8,20	1,00	0,20
3/13	Pom. biurowe X	wykładzina pcv	12,77	1,00	1,00	0,20
3/14	Pom. tech. II	lastyko	6,52	0,28	1,00	0,20
3/15	Komunikacja III	lastyko	5,66	-	-	-
3/16	Toaleta I	płytki cer.	5,36	-	-	-
3/17	Toaleta II	płytki cer.	6,06	-	-	-
Suma powierzchni użytkowej			174,77 m ²	10,05 m ²		

Typ: Scienny
Model: MDV-022G/DN1
Producent: MDV
Wydajność chłodnicza: 2,2 kW
Wydajność grzewcza: 2,4kW
Zasilanie: 230V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 29-31 dB(A)
Masa: 8,4 kg
Wymiary: 835x280x203mm

Instalacja skroplin

Instalacja freonu

Tytuł rysunku: *Instalacja klimatyzacji i skroplin - Rzut poddasza*

Tytuł projektu: *PROJEKT TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z PROJEKTAMI
INSTALACJI ORAZ PRZEBUDOWĄ STREFY WEJŚCIA Z
POCHYLNIĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;*

Adres
objektu
budowlanego: *dz. nr 610/31,
ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska,*

Inwestor: *GMINA KUŹNIA RACIBORSKA,
ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska,*

Projektant: mgr inż. Michał Jarząbkowski
nr upr. LUB/0060/PWBS/18
Opracował: mgr inż. Dawid Dobrzyński
nr upr. LUB/0306/PWBS/19
Sprawdził: mgr inż. Adam Rzeczycki
nr upr. LUB/0066/PWBS/18

Podpis:

BS/18
rński
BS/19
cki
BS/18

jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHIDOM
Bernard Łopacz
ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz

Rys. nr:

Branza:

Jednostka projektowa

S-04

Skala:

arch

Data:

PRAC

ARCHIDOM

Bernard Łopacz

ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz