

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Starosta

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací: MUUB/58862/2021/OKT
Spisová zn.:
Listů: 0
Příloh/listů příloh: 0/0
Vyřizuje: Ing. Dagmar Braunerová
Telefon: 572 805 235
E-mail: dagmar.braunerova@ub.cz
Datum: 19.10.2021

Profil zadavatele
Elektronický nástroj

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu „**MATEŘSKÁ ŠKOLA NA VÝSLUNÍ**“ poskytuje zadavatel všem dodavatelům upřesnění zadávacích podmínek na základě dotazu **dodavatele**:

Dotaz č. 1

Máme dotaz k VZT. Technická specifikace přívodní vzduchotechnické jednotky, která má být přílohou technické zprávy (uvedeno v technické zprávě), není v PD. Půdorys VZT jako přívodní zařízení označuje ventilátor TD Mixvent 2000/315 3V tříotáčkový > znamená to tedy, že po doplnění ovládání toto zařízení projektant označuje jako vzduchotechnickou jednotku? Potřebovali bychom výkres s řezem, kde bude vidět přívodní zařízení vč. řešení uložení a umístění.

Odpověď č. 1

Nejedná se o VZT jednotku, pouze o ventilátor, který je regulovatelný. Věta z technické zprávy odstraněna.

Zadavatel dále upřesňuje zadávací dokumentaci z vlastního podnětu takto:

1. Střešní panel navržený na zastřešení zádveří byl upraven v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních prací dodávek a služeb, viz pol. č. 41 Architektonicko-stavební části
2. V projektové dokumentaci byly doplněny kóty přístřešku a rozměry nosné ocelové konstrukce vč. výpočtu hmotnosti, viz výkresy č. D.1.7, D.1.9, D.1.10, ve vazbě na pol. č. 189 Architektonicko-stavební části
3. Ve výkrese č. D.1.9 byl doplněn odkaz na stěnový prvek O5/DvL.
4. Pokud je ve výkresové dokumentaci u specifikace podlahových krytín uvedeno různě platí příloha PSV.
5. Keramický obklad pol. č. 238 a 239 změněna a upřesněna – materiál bude oceněn ve dvou odstínech bílá a světle žlutá v kombinaci 50/50% velikosti 20/40 cm.
6. Aktualizované jsou výkresy k vyhrazené změně závazku: D.1.12 _PŮDORYS OPLOCENÍ_vysv1, D.1.13 _GABION PLOT_vysv1

Z důvodu výše uvedených změn zadavatel posunuje termín odevzdání nabídek do 04.11.2021 09:00 hodin.

Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

(podepsáno elektronicky)

Přílohy:

Projektová dokumentace – příloha č. 3 zadávací dokumentace

Architektonicko-stavební část

- D1_10_PŘÍSTŘEŠEK_revize1.pdf
- D1_9_ZÁKLAD VSTUPU_revizeč.1.pdf
- D1_7_ŘEZ 1-1_revizeč.1.pdf

Vyhrazená změna závazku

- D.1.12_PŮDORYS OPLOCENÍ_vysv1.pdf
- D.1.13_GABION PLOT_vysv1.pdf

Profese – VZT

- Technická zpráva VZD.pdf
- Výkaz výměr VZT_vysv1.pdf
- D.1.4-1 Půdorys VZT_vysv1.pdf
- D.1.4-2 Řez vzduchotechniky_vysv1.pdf

Soupis stavebních prací dodávek a služeb

- Uherský Brod-Na výsluní-výkaz výměr_vysv1.xlsx