



Lutówko, dnia 14.10.2021 r.

Zn. spr.:ZG.270.2.5.2021

Do wszystkich Oferentów

Dotyczy: dostawy destruktu betonowego wraz z wbudowaniem.

Nadleśnictwo Lutówko w odpowiedzi na zapytanie z 13.10.2021 r. udziela poniższej odpowiedzi:

Ad. 1. Zamawiający potwierdza, że zgodnie z normą PN-EN 933-1 oraz warunkami technicznymi WT-4 2010 dopuszcza materiał z domieszką do 20% cegły.

Z poważaniem

Jacek Krzyżanowski

Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

Sprawę prowadzi: Daniel Zbilski tel.: +48 724 034 005 e-mail: daniel.zbilski@torun.lasy.gov.pl