

Zaujímavosť

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SZ_GA_REK2_02Vybavuje / linka
Mikuščík/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum
Trnava/ 03.11.2021

Vec: **Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii 2**

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., so sídlom Hodská 373/38, 924 22 Galanta (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil vo Vestníku verejného obstarávania č. **233/2021 z 15.10.2021 pod zn. 46983 – WYP** Výzvu na predkladanie ponúk (ďalej len „Výzva“) na predmet zákazky „**Rekonštrukcia nemocnice Galanta – Urgentný príjem – zmena dokončenej stavby**“.

V súlade s §113 ods. 7 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o VO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii.

Otázka č. 6:

V rozpočte SZ_Galanta_Rekonstrukcia_SP_Priloha_2.xlsx sa časť PS 03-Zdravotnícka technológia odkazuje na samostatný dielčí rozpočet, ktorý nie je súčasťou projektovej dokumentácie. Má byť tento súbor predmetom tohto VO ?

Odpoveď č. 6:

Samostatný dielčí rozpočet Zdravotnícka technológia nie je predmetom tohto verejného obstarávania.

Otázka č. 7:

Rozpočet SZ_Galanta_Rekonstrukcia_SP_Priloha_2.xlsx obsahuje niekoľko očíslovaných no prázdnych položiek. Chápeme správne že je možné si vytvoriť položky prípadných naviac prác ?

Odpoveď č. 7:

Nie, nie je možné si vytvárať položky naviac prác z prázdnych očíslovaných položiek. Uchádzač ocení len vyplnené položky.

Otázka č. 8:

V projektovej dokumentácii objektu SO 02 Urgent časti 07 - E6 - PS02 - VZT + MaR sa nachádza prázdny výkres s názvom URGENT realizačný VZT1.pdf. Máme za to že by to mohol byť pôdorys umiestnenia VZT jednotiek, ktorý v dokumentácii chýba.

Odpoveď č. 8:

Verejný obstarávateľ dopĺňa správnu prílohu.

Otázka č. 9:

Rozpočet SZ_Galanta_Rekonstrukcia_SP_Priloha_2.xlsx v časti MP - Medicínske plyny, položka 1199 sa odkazuje na skúšku podľa normy STN EN ISO 7396-1, ktorá bola zrušená. Prosíme o preverenie, podľa ktorej normy sa majú skúšky vykonať.

Odpoveď č. 9:

Norma bola aktualizovaná, zostáva v platnosti s poznámkou A1, teda po novom budú skúšky podľa STN EN ISO 7396-1/A1

Otázka č. 10:

Rozpočet SZ_Galanta_Rekonstrukcia_SP_Priloha_2.xlsx v časti 725 - Zdravotechnika nie sú vykázané zápachové uzávery k zariadeníacim predmetom. Prosíme o doplnenie v prípade že majú byť súčasťou tohto obstarávania.

Odpoveď č. 10:

Zariadeníacie predmety (umývadlá a drezy) sú samozrejme so zápachovým uzáverom (sifónom), doplnené je to červeným do textu k položke pri dodávke umývadiel a drezov.

Otázka č. 11:

Rozpočet SZ_Galanta_Rekonstrukcia_SP_Priloha_2.xlsx v časti 725 - Zdravotechnika je rozdielny počet dodávky a montáže podomietkových modulov pre WC. Žiadame o zosúladienie podľa PD.

Odpoveď č. 11:

Verejný obstarávateľ upravil položku montáž podomietkového modulu WC z 6 ks na 7 ks.

Otázka č. 12:

Rozpočet SZ_Galanta_Rekonstrukcia_SP_Priloha_2.xlsx v časti 731 - Ústredné kúrenie nie je podľa PD vykázaný merač tepla s označením 8 (výkres URGENT 1)

Odpoveď č. 12:

Merač tepla s označením 8 (výkres URGENT 1) netreba realizovať, nie je predmetom tohto VO.

Otázka č. 13:

V zmysle bodu 9.19 dodávateľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poistných zmlúv na toto Dielo. Je možné namiesto poisťnej zmluvy/ poisťných zmlúv predložiť objednávateľovi poisťný certifikát/poistné certifikáty?

Odpoveď č. 13:

Verejný obstarávateľ súhlasí s predložením overených kópií poisťných certifikátov z jednotlivých poisťných zmlúv len za podmienky, že z nich bude preukázateľne a jednoznačne vyplývať splnenie všetkých podmienok uvedených v čl. 9 bode 9.19 zmluvy o dielo, tzn. že z predmetného certifikátu bude zrejmé poistenie pre potreby realizácie diela podľa zmluvy o dielo vo všetkých prípadoch a pre všetky riziká uvedené v čl. 9 v bode 9.19 zmluvy o dielo.

Verejný obstarávateľ prikladá upravený výkaz-výmer v ktorom sú vyznačené zmeny v zmysle odpovedí.

Verejný obstarávateľ v súvislosti s vysvetlením predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do **17.11.2021 do 09:00** s následným on-line sprístupnením ponúk o 11:00 hod.

S pozdravom

v.r.

Daniel Mikušček

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie