

Záujemcovia

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SZ_GA_REK2_05Vybavuje / linka
Mikuščák/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum
Trnava/ 15.12.2021

Vec: **Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii 5**

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., so sídlom Hodská 373/38, 924 22 Galanta (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil vo Vestníku verejného obstarávania č. **233/2021 z 15.10.2021 pod zn. 46983 – WYP** Výzvu na predkladanie ponúk (ďalej len „Výzva“) na predmet zákazky „**Rekonštrukcia nemocnice Galanta – Urgentný príjem – zmena dokončenej stavby**“.

V súlade s §113 ods. 7 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o VO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii.

Otázka č. 70:

Objekt 2 - SO 02 – URGENT – Stavebná časť:

44 K 611421133 Vnútoraná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková m2 649,700

45 K 612421615 Vnútoraná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá m2 307,065

46 K 612421637 Vnútoraná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková m2 1 304,682

47 K 6124621172 Vnútoraná stierka stien zo suchej zmesi m2 1 304,682

V položkách č. 44 - 47 nie je uvedená hrúbka jednotlivých omietok. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúce hrúbky omietok do rozpočtu?

Odpoveď č. 70:

Pre položky 44, 45 a 46 je hrúbka 5-30 mm. Pre položku 47 je hrúbka 3mm. Verejný obstarávateľ nebude dopĺňať popis do prílohy č. 2. Treba s vysvetlením kalkulovať pri spracovaní cenovej ponuky.

Otázka č. 71:

50 M 622466D Jadrová omietka m2 145,913

V položke č. 50 nie je uvedená hrúbka a typ jadrovej omietky. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúcu hrúbku a typ jadrovej omietky do rozpočtu?

Odpoveď č. 71:

Hrúbka 5-30 mm, jadrová omietka – vyrovnávajúca hrubovrstvá minerálna omietka. Verejný obstarávateľ nebude dopĺňať popis do prílohy č. 2. Treba s vysvetlením kalkulovať pri spracovaní cenovej ponuky.

Otázka č. 72:

446 K 610400000 Montáž a dodávka : Sanitárne priečky DTDL dosky s melamín. povrchom , odoln. voči vlhkosti - farba prírod. hliník, v. 2000 mm , vr. nožičiek 100-150 mm , hr. 28 mm , všetky hrany v hliník. profile Elox ,vr. kovania -ozn. 6/z ks 1,000

V položke č. 446 chýba dĺžka sanitárnej priečky. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúcu dĺžku sanitárnej priečky do rozpočtu?

Odpoveď č. 72:

Vid' výpis zámočníckych výrobkov – položka 6/z a výkres E1-3
rozmer 1350 + 1900 mm v stene dl. 1900mm dvojce dvere šírky 700 mm

Verejný obstarávateľ nebude dopĺňať popis do prílohy č. 2. Treba s vysvetlením kalkulovať pri spracovaní cenovej ponuky.

Otázka č. 73:

448 K 767995506 Montáž a dodávka Mycí žľab nerezový dl. 1500 mm - bez batérií - ozn. 9/z ks 1,000

V položke č. 448 chýba šírka mycieho žľabu. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúcu šírku mycieho žľabu do rozpočtu?

Odpoveď č. 73:

Šírka je 450 mm. Verejný obstarávateľ nebude dopĺňať popis do prílohy č. 2. Treba s vysvetlením kalkulovať pri spracovaní cenovej ponuky.

Otázka č. 74:

452 M 597638910P Dlaždice keramické s polžliabkom m 184,957
453 M 59763891R Roh- keramická tvarovka - systémový prvok ku obkladom a dlažbám ks 23,000
454 M 59763891K Kúty- keramická tvarovka - systémový prvok ku obkladom a dlažbám ks 58,000

V položkách č. 452 – 454 chýba bližšia špecifikácia – hrúbka, rozmer, farba dlaždíc. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúce špecifikácie – hrúbku, rozmer, farbu dlaždíc do rozpočtu?

Odpoveď č. 74:

Prvky dlažby – dlaždica s polžliabkom , roh a kút – farebne v súlade s dlažbou na podlahe v danej miestnosti - ako jeden celok

Dlaždica s polžliabkom – napr. 80x298x9

Roh – keramická tvarovka – napr. 80x23x7

Kút – keramická tvarovka – napr. 80x23x10

Verejný obstarávateľ nebude dopĺňať popis do prílohy č. 2. Treba s vysvetlením kalkulovať pri spracovaní cenovej ponuky.

Otázka č. 75:

Vo Vysvetlení č.4 uvádzate Odpoveď č. 61:

Rohož – hliníkový profil s gumou – čiernou uložené v zapustenej vaničke z polymérbetónu osadenie zapustené - vrchná strana rohože a vaničky zarovno vrchu dlažby.

V odpovedi č.61 chýba výška rohože. Doplní verejný obstarávateľ do odpovede výšku rohože?

Odpoveď č. 75:

Výška rohože min. 20mm. Verejný obstarávateľ nebude dopĺňať popis do prílohy č. 2. Treba s vysvetlením kalkulovať pri spracovaní cenovej ponuky.

Otázka č. 76:

Vo Vysvetlení č.4 uvádzate Odpoveď č. 62:

Prvý riadok v časti 21-M5- CCTV – Kamerový systém a audiotelefóny
931 – Kamera 3MP stropná – 9 kusov.

Pol. č. 931 je prázdna. Doplní verejný obstarávateľ popis a množstvo do pol. č. 931?

Odpoveď č. 76:

Pol. č. 931 nie je predmetom tohto verejného obstarávania.

Otázka č. 77:

766661112 Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové ks 31,000

Výmera montáže dverového krídla v množstve 31ks je nesprávna. Správna výmera je 29ks. Opraví verejný obstarávateľ správnu výmeru 29ks vo výkaze výmer?

Odpoveď č. 77:

Verejný obstarávateľ upravil uvedené množstvo.

Otázka č. 78:

766661418 Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho protipožiar., jednokrídlových ks 7,000

Výmera montáže dverového krídla v množstve 7ks je nesprávna. Správna výmera je 9ks. Opraví verejný obstarávateľ správnu výmeru 9ks vo výkaze výmer?

Odpoveď č. 78:

Verejný obstarávateľ upravil uvedené množstvo.

Verejný obstarávateľ prikladá upravený výkaz-výmer v ktorom sú vyznačené zmeny v zmysle odpovedí č. 77 a 78.

Verejný obstarávateľ v súvislosti s vysvetlením predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do **29.12.2021 do 09:00** s následným on-line sprístupnením ponúk o 11:00 hod.

S pozdravom

v.r.

Daniel Mikušček

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie