

DODÁVKA TECHNOLÓGIE :

GK35SW - germicídny žiarič priamo vyžarujúci, SSW, uchytenie na stenu, resp. strop
GIP65SW - germicídny žiarič priamo vyžarujúci, SSW, uchytenie na strop, stenu
G30WA/SPHG2 - germicídny žiarič nepriamo vyžarujúci, ventilátorový so sph.hodnami, 30W, uchytenie na stenu
G30WA - germicídny žiarič nepriamo vyžarujúci, ventilátorový bez sph. hodín, 30W, uchytenie na stenu
SPHG2 - sphace hodiny germicídnych žiaričov

OZNAČENIE VÝVODOV PRE ŠPECIALISTOV-Dodávka a montáž stavby

Z	- El. zásuvka 230 V/16 A, 500 mm vysoko, podľa STN 33 2000-7-710
Z'	- El. zásuvka 230 V/16 A, vyvedená z paragatelnho žľabu, podľa STN 33 2000-7-710
Z_z	- El. zásuvka 230 V / 16 A, farebne odlišená, zdravotnícka izolovaná sústava podľa STN 33 2000-7-710, vyvedená vo výške 1200 mm
Z_{RTS}	- El. zásuvka 230 V / 16 A, samostatne istená, napájaná cez prúdový chránič podľa STN 33 2000-7-710, označená "RTS", 1 200 mm vysoko, pre napojenie pojazdného RTG zariadenia
Z_4	- El. zásuvka 230 V/16 A, napájaná cez prúdový chránič podľa STN 33 2000-7-710, 1200 mm vysoko
Z_4	- El. zásuvka 230 V/16 A, napájaná cez prúdový chránič podľa STN 33 2000-7-710, 1200 mm vysoko, napojená na rozvody z núdzového zdroja
Z_4'	- El. zásuvka 230 V/16 A, napájaná cez prúdový chránič podľa STN 33 2000-7-710, vyvedená z paragatelnho žľabu, napojená na rozvody z núdzového zdroja
2RJ45	- Dvojitá zásuvka počítačovej siete vyvedená vo výške 500 mm - rieši projektant slaboprúdu
2RJ45'	- Dvojitá zásuvka počítačovej siete vyvedená z paragatelnho žľabu - rieši projektant slaboprúdu
PC_1	- Dvojitá zásuvka počítačovej siete vyvedená vo výške 1200 mm - rieši projektant slaboprúdu
S_1	- Vývod el. prúdu 230 V/6 A pre nástenný otvorený germicídny žiarič, vo výške 2300 mm. Voľné koncе vodičov ukončiť nasvorkovaním v inštalačnej krabici s krytkou a prechodkou
S_2	- Vývod el. prúdu 230 V/6 A pre nástenný priamo vyžarujúci germicídny žiarič, vo výške 2300 mm. Voľné koncе vodičov nechajte vyčívať zo steny 30 cm
S_3	- Vývod el. prúdu 230 V/6 A pre nástenný zvislo osadený uzavretý germicídny žiarič, voľné koncе vodičov nechajte vyčívať zo steny 30 cm vo výške 1800 mm
S_5	- Vývod el. prúdu 230 V/6 A pre nástennú vyžarovaciu lampu (150W), voľné koncе vodičov nechajte vyčívať zo steny 30 cm vo výške 1800 mm
SPHG2 ŧ	- Vývod el. prúdu 230 V/6 A pre napojenie sphacích hodín germicídnych žiaričov, voľné koncе vodičov nechajte vyčívať z inštalačnej krabice cca 20 cm.
SPHG2-S ŧ	- Vývod el. prúdu 230 V/6 A pre napojenie sphacích hodín pre viac ako 2 kusy germicídnych žiaričov, voľné koncе vodičov nechajte vyčívať z inštalačnej krabice cca 20 cm. Na napájanie použite okruh s pomocným vypínačom
U_1	- Uzemňovacie svorky pre uzemnenie pojazdných prístrojov, 1200 mm vysoko
U_2	- Uzemňovacie svorky pre uzemnenie operačného stola umiestnené v podlahovej inštalačnej krabici
O_2	- Vývod medicínskeho kyslíka z lekárskeho nástenného panelu, 1200 mm vysoko, (rieši projektant merajúcej techniky)
SV	- Vývod medicínskeho stlačeného vzduchu /tlak/ z lekárskeho nástenného panelu, 1200 mm vysoko (rieši projektant merajúcej techniky)
SV,TV	- Vývod studenej a teplej vody do zmiešavacej batérie sprchovej nuľice v miestnosti Kúpeľne (rieši projektant zdravotechniky)
3xZ,3xT,3xSPA 1x2RJ45,1xO$_2$,1xT	- 3 ks el. zásuvok nepriamych cez prúdový chránič, 3 ks el. zásuvok napojených z okruhu pre dôležité odbery, 3 ks dvojitých uzemňovacích svoriek, 1 ks stlačeného dvojplášťového vzduchu, 1 vývod medicínskeho kyslíka, 1 vývod medicínskeho stlačeného vzduchu /4 bar/ - vyvedené zo stropných tubusov v miestnosti expektačných lôžok
8xZ/S,2xVDO 2xZRJ45,2xSPA 2xO$_2$,1xT,1xV,1xO	- 8 ks el. zásuvok ZS, 2 ks el. zásuvok VDO, 2 ks stlačeného dvojplášťového vzduchu, 2 ks dvojitých uzemňovacích svoriek, 2 vývody medicínskeho kyslíka, 1 vývod medicínskeho stlačeného vzduchu /4 bar/, 1 vývod vákua, 1 vývod odťahovacích anestetických zmesí, vyvedené zo stropného stativu v Zákrokovej sále

NÁLEŽITOSTI VÝKRESU :

06-16/6	Stropná operačná lampa dvojramenná
06-26	Nášlapná lôžková rampa
08-27	Stropný statív pevný
08-32	Stropný statív otočný so zdvihom
06-17	Dvojdielny nemocový drez

ZARIADENIA DODÁVANÉ A MONTOVANÉ STAVBOU:

11-1	- Drevová zmiešavacia batéria stojánková a odpadová súprava pre spodnú skrinku so vsadeným nerez. jednodielnym drezom s odkvapkávacou plochou (spodná skrinka drez so dodávkou technológie) - určený na umývanie nástrojov, resp. vybavenie biologického materiálu
11-2	- Drevová zmiešavacia batéria stojánková a odpadová súprava pre spodnú skrinku so vsadeným nerez. dvojdielnym drezom (spodná skrinka a dvojdrez so dodávkou technológie) - určený na umývanie nástrojov, resp. vybavenie biologického materiálu
11-3	- Drevová zmiešavacia batéria stojánková a odpadová súprava pre spodnú skrinku so vsadeným nerez. krahovým drezom (spodná skrinka a drez so dodávkou technológie) - určené na umývanie rúk
11-4	- Drevová zmiešavacia batéria stojánková a odpadová súprava pre spodnú skrinku so vsadeným nerez. jednodielnym drezom s odkvapkávacou plochou a lapačom skla (spodná skrinka, drez a lapač skla je súčasťou technológie) - určený na prípravu sádrového materiálu a zachytávanie sádrového odpadu
11-112	- Umyvadlo dlhodrez so zmiešavacou batériou a odpadovou súpravou, oblúkat za umývadlom do výšky min. 180 cm.
11-157	- Výlevka s umývadlom
15-77	- Elektrostatický vodivá uzemnená podlahová krytina. Zvodivý odpor musí byť 5x10^3Ω - 10^5Ω . Zároveň sieť elektrostatický vodivej podlahy musí byť spojená s prípojnicou pospájania.

POZNÁMKA

Kĺby sú utlmé v rém cel povrchu žiarej steny (omietka, obklad), vrchnej hrany podlahy, resp. spodnej hrany hotového stropu (omietka, podhľad). Uvedené šírky dverí sú brv. svetlé priechodzie šírky. Výška obkladu pri sanitárnych zariadeniach min. do výšky 180 cm nad podlahou.

V nezmačaných priestoroch je prostredie podľa STN EN 33 2000-5-51 základné.

Typ miestnosti podľa STN 33 2000-7-710 príloha B, tabuľka B.1 je uvedený pri názve miestnosti.

Súčasťou PD je aj protokol o určení klasifikácie zdravotníckeho priestoru do skupín v súlade s prílohou B.

Súpis zariadení v jednotlivých miestnostiach tvorí prílohu technickej správy.

Všetky zmeny, ktoré vzniknú pri riešení projektu stavby zo strany GP, alebo ktoré vzniknú pri realizácii, musia byť prejednané s projektantom a dodávateľom zariadenia.



+3,300

HLAVNÝ INŽ. PROJEKTU	ING. JOZEF PRUŠKOVIČ	mediprojekt s.r.o.	
PROJEKTANT	ING. IVAN HLAVATÁ		
AUTOR PROJEKTU	ING.ARCH.J.ALVERNÁ		ČÍSLO PROJ.
VYPRACOVAL	JURAJ VARGU		ZDRAVOTNÍCKA TECHNOLÓGIA
KONTROLOVAL	ING.ARCH.J.ALVERNÁ		
INVESTOR	NsP Sv. LUKÁŠA GALANTA, n.o. HRONSKÁ 1272/38, 924 22 GALANTA		
MIESTO A ČASŤ STAVBY		DÁTUM	NOVEMBER 2016
	NsP Sv. LUKÁŠA GALANTA	FORMÁT	10 A4
	● BLOK A, B, C, 2 NP - OMIS, URGENT ●	MIERKA	2000/3016
	ZMENA DOKONČENEJ STAVBY	STUPEŇ	DPS2
ČÍSLO VÝKRESU	SO 02 - E2 - PS - 03 - URGENT	VERZIA	ČÍSLO VÝKRESU
	PÔDORYS II. NADZ. PODLAŽIA	1/30	S316-TG-01