



LEGENDA:

- 15 - KERAMICKÝ OBRÁDKOVANÝ - 1. TRIEDA - NERÁZUVÝBORNÝ - 310x620 KLADENÝ NA STRIH VODROVNĚ

ÚPRAVA FASÁD - S VYROVNÁVACOU VRSTVOU
HR. 50 MM / EXTRUDOVANÝ IZOLANT /

- ⑦ - NA VÝŠKU 600 MM OD JESTY, TERÉNU
 ÚPRAVA FASÁD - S VYROVNÁVACOU VRSTVOU
 HR. 50 MM / EXTRUDOVANÝ IZOLANT /
 - VÝPRAVENIA, POCULOVANIA KONŠTRUKCIA FASÁDY
 - PENETROVÁNÍ NÁTER
 - PAROPRIEPUSTNÁ CEMENTOVÁ MALTA
 - FAS. IZOL. DOŠŤV. Z EXTRUD. POLYETYLENU / WpRr. xPS 50 MM
 - KOTVA
 - SKLOTETNÁ MREŽKA
 - STAVEBNÉ EPISOD
 - NERÁVNOSTI OBRUBU HR. 8 MM

ÚPRAVA FASÁD - S VYROVNÁVACOU VRSTVOU
HR. 50 MM

- VYSPRAVENÁ POKRYTOVÁ KONŠTRUKCIA FASÁD
- PENETRAČNÝ NÁTER
- PÁROOPRIENLIVÁ CEMENTOVÁ MALTA
- IZOLÁČNÁ DOSKA Z ĎABŔOVEJ VLNÝ HR. 50 MM
- KOTVA
- SKLOTEXTILNÁ MREŽKA
- STAVEBNÉ LEPIČO
- KERAMICKÝ OKRAJOK HR. 8 MM

NSP GALANTA

POZNÁMKA:

- POVRCHOVÉ ÚPRÁVY FASÁD ZOHŔADOU
• POVRCHOVÉ ÚPRÁVY LŔŽKOVÉHO MONOBLOKU
UŽ PO ZREALIZOVANÍ STAVBY • OBNOVA OPĽÁŠTENIA MONOBLOKU A POLIKLINIKY
NEP. SY. LUKÁŠA V GALANTE

NAVRIH			
FEEDBACK ROOMS	FEEDBACK ROOMS	FEEDBACK ROOMS	Scale

± 0,000 = PODLAHA VSTUPNEJ HALY

HLA/ARCH IN/2/ PROJEKT/	2006/ PROJEKTOVANT
LINE/ARCH/1/JOETTAN	NOG/ARCH/1/JOETTAN

 mediprojekt

[illegible]