

GU – guľový uzáver
VK – vypúšťací kohút DN 20
AOV – automatický odvzdušňovací ventil DN 10
Všetky použité armatúry musia byť minimálne na teplotu 110 °C a tlak 8,0 bar
Rozvod vykurovacej vody vedený pod stropom – oceľové závitové a hladké potrubia spájané zváraním
Podľa potreby osadiť vypúšťacie a odvzdušňovacie armatúry

Použite zariadenia a materiály musia byť minimálne v rovnakej kvalite ako tu uvedené typy

18 – merač tepla Multical 602, batériové prevedenie + meracia časť Ultraflow Qp 40, DN 80

PEČIATKA A PODPIS	PEČIATKA A PODPIS	PEČIATKA A PODPIS	SADA

+3,300

HL.ARCH.(INŽ.) PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	mediprojekt s.r.o. projektovanie zdravotníckej a občianskej vybavenosti	
ING.ARCH.J.KVETÁN	ING. PAVOL BUDAY		
AUTOR PROJEKTU	ING.ARCH.J.KVETÁN	DRUH PROJ.	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE
VYPRACOVAL	ING. PAVOL BUDAY		
KONTROLOVAL	ING. PAVOL BUDAY		
INVESTOR	NsP Sv. LUKÁŠA GALANTA, a.s., HODSKÁ 373/38, 924 22 GALANTA		
NÁZOV A MIESTO STAVBY	NsP Sv. LUKÁŠA V GALANTE BLOK A,B,C, 2.NP - OMIS, URGENT ZMENA DOKONČENEJ STAVBY SO 02 - E3 - URGENT Hodská 373/38, GALANTA	DÁTUM	NOVEMBER 2016
		FORMÁT	4 A4
		Č.ZAKÁZKY	255/2016
		STUPEŇ	PPRS
DRUH VÝKRESU	PÔDORYS I. SUTERÉNU	MIERKA	1:50
		ČÍS.VÝKRESU	E 3 - 1