



Město Hodonín

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

SPIS. ZNAČKA: MUHO 13260/2018 OP

Č. J. MUHOCJ 1903/2019 OP

VYŘIZUJE: MgA. Petr Drábek

TEL: +420 518 316 338

FAX.:

E-MAIL.: drabek.petr@muhodonin.cz

DATUM: 9. 1. 2019

DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 8, vysvětlení zadávací dokumentace

Veřejná zakázka: **PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN – NOVOSTAVBA**

Veřejná zakázka zadávaná v souladu s § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném podlimitním řízení

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: **Město Hodonín**

Zastoupené: Liborem Střechou, starostou města

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1

695 35 Hodonín

IČ: 00284891

DIČ: CZ699001303

Kontaktní osoba k předmětu veřejné zakázky:

Eva Tomčalová, DiS. / telefon: +420 518 316 467 / email: tomcalova.eva@muhodonin.cz

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky:

MgA. Petr Drábek / telefon: +420 518 316 338 / email: drabek.petr@muhodonin.cz

INFORMACE O DRUHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): Veřejná zakázka na stavební práce

Určení režimu veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ): Zjednodušené podlimitní řízení

Vážení dodavatelé,

v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), Vám podáváme dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám Zadávací dokumentace (viz níže).

Dotaz dodavatele ze dne 7. 1. 2019:

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr „Architektonicko-stavební řešení“, položka č. 412, je popsán obklad místnosti plechovým sendvičovým panelem s TI mineral tl. 150 mm, včetně lemování. Bude izolovaná i podlaha? Pokud ano, jaký bude druh podlahy?

Dotaz č. 2

Položka č. 393 jsou dveře do chlazeného skladu krmiv. Jsou to opravdu dveře hliníkové jednokřídlové, 1100x1970mm, zateplené, se samozavíračem a hliníkovou klikou nebo jsou myšleny chladírenské dveře? Pokud budou chladírenské, budou uzamykatelné nebo jenom s madlem? Mohou mít práh nebo bezprahové?

Dotaz č. 3

V položce č. 625 je chladírenská technologie popsána jako sada kdy kondenzační jednotka má 2,4 kW, ale není uvedeno, při jaké odpařovací teplotě. Jaká bude vnitřní teplota v chladírně? Kde bude venkovní kondenzační jednotka? Pokud je ve strojovně, je potřeba ji odvětrat. Pokud je venku, je nutné mít jednotku zakrytovanou. Kam bude vyveden kondenzát z výparníku?

Dodatečná informace zadávací dokumentace č. 8 k dotazu dodavatele ze dne 7. 1. 2019:

K dotazu č. 1

Podlaha bude izolovaná, skladba podlahy je uvedena ve výkresové části pod označením skladby "PE2".

K dotazu č. 2

Dveře, které budou do chlazeného skladového prostoru, jsou uvedeny ve výpise prvků - pozice 6P (dveře jsou navrženy v provedení exteriérové zateplené TI).

K dotazu č. 3

Vnitřní teplota chlazeného skladu je 4-6°C; kondenzační jednotka je umístěna na střeše - bude dodána komplet a to včetně zastřešení; kondenzát z vnitřního výparníku je odveden do kanalizace (ve zdivu).

Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací.

Dodatečná informace zadávací dokumentace č. 8 byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele, na webové aplikaci JOSEPHINE, a na www stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu).

<https://profily.proebiz.com/profile/00284891>

<https://josephine.proebiz.com/cs/>

<http://hodonin.eu/verejne-zakazky/ms-84130/p1=87044>

V Hodoníně dne 9. 1. 2019

MgA. Petr Drábek

Odbor právní

Administrace veřejných zakázek

Město Hodonín

Národní třída 373/25

695 35 Hodonín

tel.: +420 518 316 338

web: www.hodonin.eu

e-mail: drabek.petr@muhodonin.cz