



Město Hodonín

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

SPIS. ZNAČKA: MUHO 13260/2018 OP

Č. J. MUHOCJ 6542/2019 OP

VYŘIZUJE: MgA. Petr Drábek

TEL: +420 518 316 338

FAX.:

E-MAIL.: drabek.petr@muhodonin.cz

DATUM: 24. 1. 2019

DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 14, vysvětlení zadávací dokumentace

Veřejná zakázka: **PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN – NOVOSTAVBA**

Veřejná zakázka zadávaná v souladu s § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném podlimitním řízení

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: **Město Hodonín**

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1
695 35 Hodonín

IČ: 00284891

DIČ: CZ699001303

Zastoupené: Liborem Střechou, starostou města

Kontaktní osoba k předmětu veřejné zakázky:

Eva Tomčalová, DiS. / telefon: +420 518 316 467 / email: tomcalova.eva@muhodonin.cz

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky:

MgA. Petr Drábek / telefon: +420 518 316 338 / email: drabek.petr@muhodonin.cz

INFORMACE O DRUHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): Veřejná zakázka na stavební práce

Určení režimu veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ): Zjednodušené podlimitní řízení

Vážení dodavatelé,

v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), Vám podáváme dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám Zadávací dokumentace (viz níže).

Dotazy dodavatele ze dne 18. 1. 2019:

Dotaz č. 1

6x elmag.zámek dveří (nízkoodběrový elektrický otevírač) položka č. 604 - doporučujeme přepracovat výkaz výměr tak, aby tyto zámky byly součástí dveří od dodavatele dveří -> dodatečnou montáží těchto zámků až na stavbě se zadavatel vystavuje riziku ztráty záruky na dveře. Nebo trvá zadavatel na svém původním požadavku i za cenu ztráty záruky?

Dotaz č. 2

Technická zpráva zmiňuje docházkový systém jako součást alarmu, což není technicky možné, to samé je požadováno v položkovém rozpočtu p.č. 570 (instalace). V materiálu p.č. 604 je již ale správně uveden přístupový modul. Přímou prostřednictvím alarmů je možné provozovat pouze přístupové systémy. Prosíme o vyjasnění a uvedení výkazu výměr do souladu s projektem a technickými možnostmi.

Dotaz č. 3

V položkovém rozpočtu chybí čipy nebo karty pro přístupový systém, současné čipy DALLAS, které ZOO nyní používá, jsou pro alarmy nepoužitelné. Žádáme o vyjasnění/doplnění výkazu výměr.

Dotaz č. 4

V ZOO v současné době mají docházkový systém a to s docházkovým terminálem nainstalovaným na objektu, který se bude dle projektu demolovat. Chce zadavatel tento systém zachovat? Projekt s demontáží / montáží vůbec nepočítá a to možná právě proto, že projektant zmiňuje docházkový systém jako součást nového alarmu, což je ale pouze zavádějící informace a nelze provést.

Dotaz č. 5

Při demolici objektu se v technické zprávě píše o dočasném (provizorním) přemístění tel. ústředny společností Cetin. Má zadavatel ověřeno, že Cetin disponuje pracovníky pro servis a instalace telefonních ústředen? Dle našich informací tomu tak není a bude nutno opět opravit výkaz výměr.

Dotaz č. 6

Technická zpráva u alarmu požaduje III. stupeň zabezpečení (střední riziko), od roku 2012 je ale změna a III.stupeň je nově střední až vysoké riziko. Ústředna INTEGRA navržená projektantem má pouze II.riziko. Žádáme o vyjasnění, co zadavatel požaduje.

Dotaz č. 7

Upozornujeme na chybu v projektu/VV - u venkovních kamer jsou projektem požadovány vyhřívané venkovní kryty, to se ale již v dnešní době nepoužívá. Doporučené kamery projektantem AVIGILON přitom také nemají vyhřívané kryty, což je dnes u kompaktních kamer standard. Žádáme o vyjasnění/opravu výkazu výměr.

Dotaz č. 8

Projekt počítá s instalací IP kamer, ale již nijak nepočítá s jejich napájením. Vzhledem k tomu že technická zpráva uvádí pro napájení kamer 12V, asi se počítá s tím, že někdy u IP kamery bývají adaptéry a ty se použijí, co ale u IP kamer není vždy pravidlo, navíc by se muselo ke každé kameře instalovat napájení. Projekt nepočítá s dodávkou switche, není tedy možné ani kamery v místě RACKU kam zapojit a už vůbec nevzpomíná switch s PoE, který by vše vyřešil. Žádáme o vyjasnění/doplnění výkazu výměr.

Dotaz č. 9

Technická zpráva informuje o nahrávání kamer na digitální videorekordér (NVR), výkaz výměr ale již nijak neřeší dodávku takového zařízení a ani dodávku pevného disku pro ukládání záznamu. Žádáme o vyjasnění/doplnění výkazu výměr.

Dotaz č. 10

Telefonní ústředna je součástí projektové dokumentace, ale ve VV není uvedena. Žádáme o vyjasnění/doplnění výkazu výměr.

Dotaz č. 11

Požaduje zadavatel záložní zdroj pro kamery pro případ výpadku napájení? Žádáme o vyjasnění/doplnění výkazu výměr.

Dotaz č. 12

Ve výkazu výměr jsou uvedeny WiFi routery, ale v projektu nejsou specifikovány. Žádáme o vyjasnění/doplnění výkazu výměr.

Dotaz č. 13

Žádáme o kontrolu navržené velikosti datového rozvaděče RACK 24U. Pro další rozvoj je dle našeho názoru nedostatečný.

Dotaz č. 14

V rozvaděči je v popise uvedena optická vana. Ve výkazu výměr ale není nikde optokabel, ukončovací prvky atd. Žádáme o vyjasnění/doplnění výkazu výměr.

Dodatečná informace zadávací dokumentace č. 14 k dotazům dodavatele ze dne 18. 1. 2019:**K dotazu č. 1**

Zadavatel trvá na svém požadavku.

K dotazu č. 2

Jedná se o přístupový systém, což je dáno konfigurací. Alarm nemá docházkový SW.

K dotazu č. 3

Dodavatel alarmu dává základní sadu 20ks k sestavě – proto nebyly specifikovány.

K dotazu č. 4

Stávající docházkový systém bude demontován a nahrazen novým.

K dotazu č. 5

V současné době má ZOO Hodonín nového poskytovatele datových a telefonních služeb, který provede úpravu telefonních rozvodů a přemístění telefonní ústředny. Tyto úpravy nejsou součástí veřejné zakázky.

K dotazu č. 6

Zadavatel požaduje II. stupeň v souladu s charakterem budovy a jejím provozem. Ústředna INTEGRA není předepsaná, je pouze příkladem ústředny koncentrátorového typu.

K dotazu č. 7

Vyobrazení kamer je pouze informativní pro stanovení designového standardu. Uchazeč může použít kamery od libovolného dodavatele při dodržení designového návrhu.

K dotazu č. 8

Napájení bude přes adaptéry.

K dotazu č. 9

Zařízení pro ukládání záznamů není součástí veřejné zakázky.

K dotazu č. 10

Montáž a napojení telefonní ústředny bude řešit poskytovatel telefonních služeb. Tyto práce nejsou předmětem veřejné zakázky.

K dotazu č. 11

Ne, kamery nebudou zálohovány.

K dotazu č. 12

Pro WIFI routery je navržena pouze datová zásuvka. WIFI routery budou součástí technologické dodávky IT, která není předmětem této veřejné zakázky.

K dotazu č. 13

Uchazeč ocení položku podle výkazu výměr. Pro potřeby stavební dodávky je velikost datového rozvaděče vyhovující.

K dotazu č. 14

Optická vana je součástí rozvaděče. Ostatní prvky nejsou předmětem této veřejné zakázky.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání nabídek, a to:

Znění dle Dodatečné informace č. 10:

Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek: **do 30. 1. 2019 v 11:00 hod.**

Otevírání nabídek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek, dne 30. 1. 2019, a bude provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 ZZVZ.

Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků.

Nové znění dle dodatečné informace zadávací dokumentace č. 14:

Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek: **do 6. 2. 2019 v 11:00 hod.**

Otevírání nabídek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek, dne 6. 2. 2019, a bude provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 ZZVZ.

Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků.

Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací. V ostatním zůstávají zadávací podmínky beze změn.

Dodatečná informace zadávací dokumentace č. 14 byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele, na webové aplikaci JOSEPHINE, a na www stránkách města Hodonína.

<https://profily.proebiz.com/profile/00284891>

<https://josephine.proebiz.com/cs/>

<http://hodonin.eu/verejne-zakazky/ms-84130/p1=87044>

Děkujeme za pochopení.

V Hodoníně dne 24. 1. 2019

MgA. Petr Drábek

Odbor právní
Administrace veřejných zakázek

Město Hodonín

Národní třída 373/25

695 35 Hodonín

tel.: +420 518 316 338

web: www.hodonin.eu

e-mail: drabek.petr@muhodonin.cz