

ŘEZ R1 - R1



ŘEZ R2 - R2



VÝPOČTOVÉ PARAMETRY
Pracovní médium : ČPAVEK - R717
Výpočtový přetlak : 13 bar
Max. pracovní přetlak : 13 bar
Pracovní teplota : -10°C
Výpočtová teplota : -20°C
Materiál : UHLÍKOVÁ OCEL

TABULKA HRDEL

H 1	DN 125,	SUCHÉ SÁNÍ KOMPRESORŮ
H 2	DN 125	MOKRÉ SÁNÍ Z PLOCHY
H 3	DN 150	KAPALINA K ČERPADLŮM ČPAVKU
H 4	DN 32	POJISTNÝ VENTIL
H 5	DN 32	PŘIPOJENÍ MĚŘENÍ HLADINY
H 6	DN 32	PŘEPOUŠTĚNÍ OD ČERPADEL
H 7	DN 15	PŘIPOJENÍ NA HŘEBÍNEK
H 8	M 20x1,5L	NÁSTAVEC PRO MANOMETR
H 9	DN 50	NÁSTŘIK KAPALINY DO NÁDOBY
H 10	DN 15	ODPLYNĚNÍ ČERPADEL

DETAIL HRDLA H3



NÁDOBU OPATŘIT ZÁKLADNÍM NÁTĚREM POD IZOLACI NA BÁZI DVOUSLOŽKOVÉHO EPOXIDU-
NÁTĚR DLE ČSN ISO 12 944 - PRO KOROZNÍ ZATÍŽENÍ C4, ŽIVOTNOST STŘEDNÍ M
VNITŘEK NÁDOBY VYSUŠIT A PASIVOVAT - HRDLA ZASLEPIT

22.2017	Ing. Dudek	30.06.2017	Ing. Dudek	PROFESE: TECHNOLOGIE CHLAZENÍ LEDOVÝCH PLOCH
ČÍSLO ZAKÁZKY	VYPRACOVAL	DATUM	ZODP. PROJEKTANT	PŘÍLOHA:
STAVBA: **Zimní stadion - rekonstrukce chlazení**				STUPEŇ: DOKUMENTACE ZADÁNÍ STAVBY
INVESTOR: Město Uherský Brod				
MÍSTO STAVBY: 688 01 Uherský Brod, Lipová 1				

U Červeného mlýnku 897/4
196 00 Praha 9 - Čakovice
refri systémy

MĚŘÍTKO: ---- POČET A4: 2

Projekční studio:
Ing. Petr Dudek
Božanovská 1550/64
193 00 Praha 9
č. autorizace 0003930

NÁZEV: ROZMĚROVÝ NÁČRTEK EXPANZNÍ NÁDOBA

ČÍSLO VÝKRESU:	ZMĚNA:	LIST/LISTŮ:
3-22/2017-11		