## LEGENDA SPÍNAČŮ A SVÍTIDEL:

- VYPÍNAČ POD OMÍTKU, 1-PÓLOVÝ 230V/10A, ŘAZENÍ 1, IP20
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ POD OMÍTKU, 1-PÓLOVÝ, 230V/10A, ŘAZENÍ 6, IP20 230V/10A, ŘAZENÍ 6, IP20
- VOLNÝ VÝVOD 230V, 24V, 12V
- ZÁSUVKA 230V/16A (2P+PE), V RÁMEČKU, V KRABICI POD OMÍTKU
- ČIDLO POHYBU PIR
- DOPLŇKOVÉ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- ROZVADĚČ
- A/1 — SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ 2x36W IP20, 230V, IP 65
- AN/1 — SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ 2x36W
- B 36W — SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ 2x36W IP20, 230V, IP 65
- N1/1x8W — NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ 1x8W S PIKTOGRAMEM

## SYSTÉM NOUZOVÉHO PŘIVOLÁNÍ POMOCI

- ZÁKLADNÍ MODUL
- NOUZOVÉ TÁHLO ZT
- POTVRZOVACÍ TLAČÍTKO AT

230V — TR 5 — UTP cat.6




## OSVĚTLENÍ:

OSVĚTLENÍ PROJEKTOVANÝCH PROSTORŮ JE NAVRŽENO DLE POŽADAVKŮ ČSN EN 12464-1

KOUPELNY/SPRCHY PROVÉST DLE ČSN 33 2000-7-701 ed.2 – DODRŽET OCHRANNÉ ZÓNY

V KOUPELNÁCH/SPRCHÁCH PROVÉST OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ OCHRANNÝCH VODIČŮ SPOJENÝCH S NEŽIVÝMI ČÁSTMI ZAŘÍZENÍ V ZÓNÁCH 1, 2, a 3 VČETNĚ OCHRANNÝCH VODIČŮ ZÁSUVEK A NÁSLEDUJÍCÍCH CIZÍCH VODIVÝCH ČÁSTÍ V ZÓNÁCH 1, 2, a 3: KOVOVÝCH TRUBEK (VODA, TOPENÍ, ÚPRAVA VZDUCHU A PŘÍSTUPNÉ KOVOVÉ STAVEBNÍ PRVKY. SPOJENÍ PROVÉST VODIČEM CYA 4 ŽI/z.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: SÍŤ TNC/S, 3+PEN / 3+N+PE, 400 / 230V, 50Hz
DLE ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.1

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

čl. 411- OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE:
čl. 411.2 – OCHRANA ZÁKLADNÍ (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
čl. 411.3 – OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)

## UPOZORNĚNÍ

1. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA




| | | | |
|---|---|---|---|
| hlavní ing. projektu : Ing. Ivo VYSLOUŽIL<br>kontrola : Ing. Jiří BABÍČEK | návrh a projekt: | vypracoval: Ing. Ivo VYSLOUŽIL | druh PD: DPS<br>datum: 01/2017 |
| investor : Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod | | | Ing. Ivo VYSLOUŽIL, Projekční činnost, Kvasice, IČO : 62152700<br>Ing. Petr KOZUBÍK, Projekční činnost, Brumov - Bylnice, IČO : 05031664 |
| akce : ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA VÝSLUNÍ<br>BEZBARIÉROVOST CELÉ ŠKOLY | | | |
| příloha: ELEKTROINSTALACE NN<br>Pavilon "E" - WC - 3.NP | | | měřítko 1:25<br>Číslo výkresu E - 106 |