# PŮDORYS ZÁKLADŮ - ČÁST F" - KANALIZACE VÝŘEZ 2 1:50







## LEGENDA ZNAČENÍ

| | |
|---|---|
| S.. | STOUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE |
| V.. | STOUPAČKY VNITŘNÍHO VODOVODU |
| PP25,25,20 | DIMENZE VNITŘNÍHO VODOVODU V POŘADÍ STUDENÁ VODA, TV, CIRKULACE - POTRUBÍ NAPŘ. PPR HOSTALEN - EKOPLASTIK PN16 |

## LEGENDA POTRUBÍ:

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ - POLYPROPYLEN NAPŘ. HT PIPE-LIFE FATRA
- ODPADNÍ POTRUBÍ - POLYPROPYLEN NAPŘ. HT PIPE-LIFE FATRA
- SVODNÉ POTRUBÍ - TVRZENÉ PVC NAPŘ. KG PIPE-LIFE FATRA
- STÁVAJÍCÍ SVODNÉ POTRUBÍ - KAMENINA
- STÁVAJÍCÍ SVODNÉ POTRUBÍ - LITINA
- STUDENÁ VODA SV
  - POTRUBÍ NAPŘ. PPR HOSTALEN-EKOPLASTIK PN16
- TEPLÁ VODA TV
  - POTRUBÍ NAPŘ. PPR HOSTALEN-EKOPLASTIK PN16
- CIRKULACE TEPLÉ VODY CTV
  - POTRUBÍ NAPŘ. PPR HOSTALEN-EKOPLASTIK PN16
- STÁVAJÍCÍ STUDENÁ VODA SV
- STÁVAJÍCÍ TEPLÁ VODA TV
- STÁVAJÍCÍ CIRKULACE TEPLÉ VODY CTV

## POZNÁMKY

- PÁTEŘNÍ ROZVOD BUDE IZOLOVÁN PŘÍLOŽNÝMI POUZDRY Z MINERÁLNÍ VATY S HLINÍKOVOU KAŠÍROVANOU FÓLIÍ tl. 25mm PRO POTRUBÍ STUDENÉ VODY, TEPLÉ VODY A CIRKULACE TV
- STOUPAČKY VNITŘNÍHO VODOVODU BUDOU IZOLOVÁNY PŘÍLOŽNÝMI POUZDRY Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU tl. 10mm PRO POTRUBÍ STUDENÉ VODY A tl. 20mm PRO POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CIRKULACE TV
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VODOVODU VE STĚNÁCH BUDE IZOLOVÁNO PŘÍLOŽNÝMI POUZDRY Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU tl. 6mm PRO POTRUBÍ STUDENÉ VODY A tl. 10mm PRO POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DEMONTOVÁNY, INVESTOR ROZHODNE O JEJICH ZPĚTNÉ MONTÁŽI PŘIPADNĚ JINÉM UPOTŘEBENÍ A ULOŽÍ JE NA K TOMU URČENÉM MÍSTĚ

| VEDOUCÍ PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL |
|---|---|---|
| ING. ZDENĚK VANĚČEK | ROBERT BUKOVÝ | ING. ZDENĚK VANĚČEK |
| | ING. PETR ČERMÁK | |


Ing. Zdeněk Vaněček
mob. 604 232041
e-mail: z.vanecek@seznam.cz
Dolní Valy 511, 688 01 Uherský Brod


INVESTOR: MĚSTO UHERSKÝ BROD, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100, 688 01, UHERSKÝ BROD

**ZŠ NA VÝSLUNÍ - BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ CELÉ ŠKOLY**
**NA VÝSLUNÍ č.p. 2047, UHERSKÝ BROD**
**k.ú. UHERSKÝ BROD [772984], parc.č. st. 2812**

**D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ**
**D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU**
**D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECH. INSTALACE**

| | |
|---|---|
| DATUM | 1/2017 |
| FORMÁT | 2x A4 |
| STUPEŇ | PDRS |
| ZAK. ČÍSLO | |
| ČÍSLO PARÉ | |

PŮDORYS ZÁKLADŮ - ČÁST F" - KANALIZACE VÝŘEZ 2 | 1:50 | D.1.4.1.20