

LEGENDA :

- VOLNÝ VÝVOD 400V, 3F
- DOPLŇKOVÉ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- ROZVADĚČ
- SILOVÝ ROZVOD NN
- ZEMNÍ PÁSEK FeZn

ROZVODNÁ SOUSTAVA: SÍŤ TNC/S, 3+PEN / 3+N+PE, 400 / 230V, 50Hz
DLE ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.1
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
čl. 411- OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE:
čl. 411.2 - OCHRANA ZÁKLADNÍ (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
čl. 411.3 - OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)



hlavní ing. projektu : Ing. Ivo VYSLOUŽIL kontrola : Ing. Jiří BABÍČEK	návrh a projekt:	vypracoval: Ing. Ivo VYSLOUŽIL	druh PD: DPS datum: 01/2017
investor : Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod			Ing. Ivo VYSLOUŽIL, Projekční činnost, Kvasice, IČO : 62152700 Ing. Petr KOZUBÍK, Projekční činnost, Brumov - Bylnice, IČO : 05031664
akce : ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA VÝSLUNÍ BEZBARIÉROVOST CELÉ ŠKOLY			
příloha: ELEKTROINSTALACE NN Pavilon "F" - obslužná plošina - 1.NP			měřítko 1:25 Číslo výkresu E - 110