PŮDORYS 1.NP - ČÁST A2" - VYTÁPĚNÍ

1:50





LEGENDA ZNAČENÍ

KALOR 15čl.-500/160
- LITINOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KALOR 1 - VÝŠKA-500mm/HLOUBKA-160mm
- SOUČÁSTÍ TĚLESA JE ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- ROHOVÁ PŘIP. ARMATURA TĚLES SE SPODNÍM PŘIP. OVENTROP MULTIFLEX F č.101 58 14 + 2x ADAPTÉR č.150 79 55
- NA TĚLESO BUDE MONTOVÁNA TERMOSTATICKÁ HLAVICE - OVENTROP UNI-LD č.101 14 75

TRV 15; PŠ 15
- TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL PŘÍMÝ DANFOSS RA-N DN15
- PŘÍMÉ UZAVÍRATELNÉ ŠROUBENÍ DANFOSS RLV-S DN15

LEGENDA POTRUBÍ

PŘÍVODNÍ A VRATNÉ POTRUBÍ PÁTĚŘNÍHO ROZVODU PRO TĚLESA

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. ZDENĚK VANĚČEK	ROBERT BUKOVÝ	ING. ZDENĚK VANĚČEK
	ING. PETR ČERMÁK	

Ing. Zdeněk Vaněček
mob. 604 232041
e-mail: z.vanecek@seznam.cz
Dolní Valy 511, 688 01 Uherský Brod

INVESTOR: MĚSTO UHERSKÝ BROD, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100, 688 01, UHERSKÝ BROD

ZŠ NA VÝSLUNÍ - BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ CELÉ ŠKOLY
NA VÝSLUNÍ č.p. 2047, UHERSKÝ BROD
k.ú. UHERSKÝ BROD [772984], parc.č. st. 2812

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.3 VYTÁPĚNÍ

DATUM	1/2017
FORMÁT	2x A4
STUPEŇ	PDRS
ZAK. ČÍSLO	
ČÍSLO PARÉ	

PŮDORYS 1.NP - ČÁST A2" - VYTÁPĚNÍ | 1:50 | D.1.4.3.3