Posouzení bezbariérovosti
základní školy Na Výsluní

v rámci projektu:
„Základní škola Na Výsluní – bezbariérové řešení celé školy"

Účelem tohoto dokumentu je odborné posouzení, zda základní škola Na Výsluní splňuje podmínky vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Posuzovaná škola má celkovou kapacitu 420 žáků.
III. základní škola Na Výsluní má ve školním roce 2016/2017 220 žáků a 40 zaměstnanců (včetně nepedagogických). Část prostor školy (pavilon „C") je pronajímána Základní škole Čtverka a Katolické škole – s počtem100 žáků v kalendářním roce 2016/2017.
Celkový počet žáků v budovách školy v roce 2016/2017 je 320.

Základní škola Čtverka je příspěvková organizace, zřizovatelem je: Zlínský kraj, tř. T. Bati 21.

Katolická základní škola zde má umístěn II. stupeň, zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, pošt. schr. 193, 779 00 Olomouc.

Vlastní škola se nachází v pěti vzájemně propojených pavilonech. III. základní škola Na Výsluní užívá jednopodlažní pavilon „A", třípodlažní pavilony „D" a „E" a dvoupodlažní pavilon s částečným podsklepením „F".
Třípodlažní pavilon „C" je pronajímán výše uvedeným školám.

K objektům školy přiléhají komunikace jak pro pěší, tak i motorová vozidla včetně parkovišť.

Dostupnost objektů školy od zastávek veřejné dopravy, komunikace pro pěší a parkovací plochy:

Dostupnost objektu školy od zastávek veřejné dopravy (MHD) – vzdálenost cca 320 m.

Komunikace pro pěší – ke všem objektům jsou vybudovány zpevněné plochy – chodníky a rampy ze zámkové dlažby, které zajišťují vstupy do jednotlivých objektů v rovině s max. převýšením 20 mm (bez schodů a vyrovnávacích stupňů) – splňuje podmínky přílohy č. 2, odst. 1 vyhlášky).

Přilehlé parkoviště pro motorová vozidla (nachází se východně od budovy školy – ve vzdálenosti cca 50 m od vstupního pavilonu „A") má 15 parkovacích míst, z toho je 1 vyčleněno pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené – splňuje § 4, odst. 2, vyhlášky.

Další 2 parkovací stání pro imobilní byla navržena u pavilonu „C" , navazují na vedlejší obslužnou komunikaci.

Vstupní prostory objektu vnější a vnitřní:

Zádveří a vstupní hala je **plně bezbariérová**, ve vstupní hale školy je recepce s pracovnicí školy, která je přítomna po celou dobu přístupnosti studentů a veřejnosti. U vstupního pavilonu je prostor pro uskladnění a nabíjení invalidních vozíků.

Horizontální pohyb v objektu a jeho jednotlivých podlažích – je plně bezbariérový. Pro vyrovnání výškových rozdílů ve spojovacím krčku „B1" byla navržena rampa.

Vertikální pohyb v objektu a dostupnost jednotlivých podlaží – jednotlivé objekty školy jsou dvoupodlažní a třípodlažní. Podlaží jsou pro vertikální pohyb propojena dvouramennými schodišti (splňují podmínky přílohy č. 1, odst. 2, vyhlášky). V pavilonu „F" je pro vertikální propojení jednotlivých podlaží navržena svislá plošina, u pavilonů „D" a „E" je proveden výtah, který je svou velikostí vhodný pro přepravu osob těžce pohybově postižené (splňuje požadavky přílohy č. 1, odst. 3, vyhlášky).

Výtah pro osoby s pohybovým omezením (splňující požadavky přílohy č. 1, odst. 3, vyhlášky).

je navržen rovněž u pavilonu „C“, který je pronajímán.

Hygienické prostory

V jednotlivých pavilonech jsou umístěna sociální zařízení pro imobilní (WC, případně WC se sprchou). Všechny uvedené prostory splňují požadavky přílohy č. 3, odst. 5, vyhlášky).
V pavilonu „A“ - WC pro imobilní se sprchou, ve všech třech podlažích pavilonu „E“ - WC pro imobilní,
v 1.NP pavilonu „F“ - 1x WC pro imobilní a 1x WC pro imobilní se sprchou.

Ostatní

Objekty školy jsou osazeny informačním a orientačním systémem.

Závěr

Objekty III. základní školy Na Výsluní, Na Výsluní 2047, Uh. Brod 688 01 splňují podmínky bezbariérovosti v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.

V Uh. Brodě, 31.1.2017

Zpracoval a vystavil: ing. Zdeněk Vaněček, Dolní Valy 511, Uh. Brod

Autorizovaný inženýr v oboru „Pozemní stavitelství

Ing. ZDENĚK VANĚČEK
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
ČKAIT - 1301912

Zdeněk Vaněček