PŮDORYS ZÁKLADŮ - ČÁST A2" - KANALIZACE 1:50



LEGENDA ZNAČENÍ

S..	STOUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
V..	STOUPAČKY VNITŘNÍHO VODOVODU
PP25,25,20	DIMENZE VNITŘNÍHO VODOVODU V POŘADÍ STUDENÁ VODA, TV, CIRKULACE - POTRUBÍ NAPŘ. PPR HOSTALEN - EKOPLASTIK PN16

LEGENDA POTRUBÍ:

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ - POLYPROPYLEN NAPŘ. HT PIPE-LIFE FATRA
- ODPADNÍ POTRUBÍ - POLYPROPYLEN NAPŘ. HT PIPE-LIFE FATRA
- SVODNÉ POTRUBÍ - TVRZENÉ PVC NAPŘ. KG PIPE-LIFE FATRA
- STÁVAJÍCÍ SVODNÉ POTRUBÍ - KAMENINA
- STÁVAJÍCÍ SVODNÉ POTRUBÍ - LITINA
- STUDENÁ VODA SV
  - POTRUBÍ NAPŘ. PPR HOSTALEN-EKOPLASTIK PN16
- TEPLÁ VODA TV
  - POTRUBÍ NAPŘ. PPR HOSTALEN-EKOPLASTIK PN16
- CIRKULACE TEPLÉ VODY CTV
  - POTRUBÍ NAPŘ. PPR HOSTALEN-EKOPLASTIK PN16
- STÁVAJÍCÍ STUDENÁ VODA SV
- STÁVAJÍCÍ TEPLÁ VODA TV
- STÁVAJÍCÍ CIRKULACE TEPLÉ VODY CTV

POZNÁMKY

- PÁTEŘNÍ ROZVOD BUDE IZOLOVÁN PŘÍLOŽNÝMI POUZDRY Z MINERÁLNÍ VATY S HLINÍKOVOU KAŠÍROVANOU FÓLIÍ tl. 25mm PRO POTRUBÍ STUDENÉ VODY, TEPLÉ VODY A CIRKULACE TV
- STOUPAČKY VNITŘNÍHO VODOVODU BUDOU IZOLOVÁNY PŘÍLOŽNÝMI POUZDRY Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU tl. 10mm PRO POTRUBÍ STUDENÉ VODY A tl. 20mm PRO POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CIRKULACE TV
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VODOVODU VE STĚNÁCH BUDE IZOLOVÁNO PŘÍLOŽNÝMI POUZDRY Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU tl. 6mm PRO POTRUBÍ STUDENÉ VODY A tl. 10mm PRO POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DEMONTOVÁNY, INVESTOR ROZHODNE O JEJICH ZPĚTNÉ MONTÁŽI PŘIPADNĚ JINÉM UPOTŘEBENÍ A ULOŽÍ JE NA K TOMU URČENÉM MÍSTĚ



VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. ZDENĚK VANĚČEK	ROBERT BUKOVÝ	ING. ZDENĚK VANĚČEK
	ING. PETR ČERMÁK	

Ing. Zdeněk Vaněček
mob. 604 232041
e-mail: z.vanecek@seznam.cz
Dolní Valy 511, 688 01 Uherský Brod

INVESTOR: MĚSTO UHERSKÝ BROD, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100, 688 01, UHERSKÝ BROD

ZŠ NA VÝSLUNÍ - BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ CELÉ ŠKOLY
NA VÝSLUNÍ č.p. 2047, UHERSKÝ BROD
k.ú. UHERSKÝ BROD [772984], parc.č. st. 2812

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECH. INSTALACE

DATUM	1/2017
FORMÁT	2x A4
STUPEŇ	PDRS
ZAK. ČÍSLO	
ČÍSLO PARÉ	

PŮDORYS ZÁKLADŮ - ČÁST A2" - KANALIZACE | 1:50 | D.1.4.1.4