NIPI **BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**
Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Ing. Zdeněk Vaněček

Dolní Valy 511
688 01 Uherský Brod

Vaše žádost ze dne, značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	Zlín dne:
16.01.2017	061170006	Mgr. Blažena Šůstková	29.01.2017

Věc: ZŠ Na Výsluní - Bezbariérové řešení celé školy Na Výsluní 2047, Uherský Brod

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Uherský Brod
Stavebník: Město Uhrský Brod
Projektant: Ing. Zdeněk Vaněček
Č. zakázky: neuvedeno Datum: 27. 1. 2017

Předmětem předložené dokumentace jsou stavební úpravy pro realizaci bezbariérového pohybu v ZŠ Na Výsluní v Uh. Brodě. Škola se skládá z pěti pavilonů, spojených jednopodlažními krčky. Jedná se o zpevněné plochy v místech vstupů pomocí ramp, řešení opatření pro nevidomé,, vybudování výtahu a vertikální plošiny, bezbar. kabin WC a umývárny u tělocvičny. Bezbar. užívání stavby je popsáno v souhrnné technické zprávě v bodě B. 2.4.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Podél objektu nebo rampy nemá smysl řešit varovný pás. Stejně tak před rampou, pokud rampa přímo nenavazuje na komunikaci.
2. Ve všech kabinách bezbar. WC k umyvadlu instalovat pevné madlo.
3. V objektu "C" doporučuji vyřešit kabinu bezbar. WC v 1. a 2. NP.
4. U jídelny doporučuji vyřešit bezbar. kabinu WC.
5. V pavilonu "F" v umývárně instalovat i bezbar. umyvadlo + pevné madlo a ve sprchové části jednu sprchu vyřešit jako bezbariérovou - viz vyhl. č. 398/09 Sb.
6. Madla u schodišť přesahují první a poslední schod o 150 mm, totéž platí i o rampě.
7. Výtah a plošina musí splňovat všechny požadavky vyhl.č. 398/09 Sb.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

S pozdravem

Blažena Šůstková

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
OBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBORNÝ KONZULTANT -061-