

## LEGENDA:

<span style="color: red;">—</span>	HLAVNÉ PRÍVODNÉ POTRUBIE
<span style="color: blue;">---</span>	HLAVNÉ VRATNÉ POTRUBIE
— · — · —	ELEKTRICKÉ KÁBLE
— · — · —	EXPANZNÉ POTRUBIE

F	FILTER
GK	GULŔOVÝ KOHÚT,
PV	POISTNÝ VENTIL
SK	SPATNÁ KLAPKA
VK 15	VYPÚŠŤACÍ KOHÚT


## LEGENDA ZARIADENÍ:

- (PK) NÁSTENNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL TYP: LOGAMAX PLUS GB192-15i, 80/60°C Qn=2,5-16,70kW, max. 17,0kW  
ÚČINNOSŤ NORMOVÁ 98,3%, MAX.HOD.SPOT. PLYNU 2,04 m<sup>3</sup>/hod, , EL.PRÍPOJENIE 230V,50Hz, IP45, EL. PRÍKON 46W  
SO VSTAVANÝM ČERPADLOM Grundfos UPM2, KONDENZ 2,0L/HOD, rozmer 520\*735\*425 ( šírka\*výška\*hlbka )
- (KO) KOMÍNOVÁ SADA Ø80/125mm S KOLENOM A ČISTIACIM KUSOM, do komínového priechodu
- (TN) UZAVRETÁ TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA typ FLEXCON C25/3, O OBJEME 25l  
MAX. PREVÁDZKOVÝ PRETLAK 0,3MPa
- (T) Ovládací jednotka LOGAMATIC RC 300
- (TE) SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY
- (T1) Jednotka BC30

ÚROVEŇ ±0,000 PODLAHY SA ROVNÁ ÚROVNI ±0,000 VNÚTORNEJ PODLAHY EXISTUJÚCEJ STAVBY

Autorom projektu a výhradným vlastníkom autorských a majetkových práv je spoločnosť M PRO s.r.o. Ing. Andrej Marcík. Projektová dokumentácia, ako aj samotné architektonické dielo podlieha autorskej ochrane podľa zákona 185/2015 Z. z. - Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vyhodnotenie napodobenín, rozmnožovanie a akékoľvek úpravy bez písomného súhlasu autora je trestné.

POZOR: TENTO PROJEKT JE SPRACOVANÝ  
V STUPNI PRE STAVEBNÉ POVOLENIE  
A NESLÚŽI NA REALIZÁCIU STAVBY



<div><div><div>M</div><div>M</div><div>M</div><div>M</div></div><div>M PRO s.r.o. Kadnárova 23 831 52 Bratislava mprosro@gmail.com 00421 905 489 533</div></div>		OBNOVA A NADSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY HRUBÁ BORŠA		DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮ VYKUROVANIE	
Autori: Ing. A.Marcík Ing.D.Marcíková Ing. M.Greguš Ing. Ing. arch. J.Kuráš		Stavebník: Obec Hrubá Borša, Obecný úrad Hrubá Borša 73, 925 23 Jelka	Stupeň PD: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE		
		Miesto stavby: Obec Hrubá Borša, Hrubá Borša 73, 925 23 Jelka	Dátum: 02/2019		
		Parc.č.: 59/5, 59/7	Zák.číslo: HRB 022019		
Hlavný inžinier projektu: Ing. A.Marcík		Stavebný objekt: OBNOVA A NADSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY HRUBÁ BORŠA	Formát: 2xA4		
Zodpovedný projektant: Ing. N.Jókay			Mierka: Číslo výkresu: UK05		
Projektant:		Obsah výkresu: SCHÉMA ZAPOJENIA			