

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

R-1A - Rozvádzač pod omietkou 24mod , typ:KLV-24UPS-F , IP30/20

1+N+PE AC 230V,50Hz, TN-S, In=32A Pi=9,0 kW, Psmax=6,0 kW

L1

N PE

1 2 N

F15 PFL6-16/1N/B IN=16A vyp.prúd=30mA EATON

F16 PFL6-16/1N/B IN=16A vyp.prúd=30mA EATON

F17 PFL6-16/1N/B IN=16A vyp.prúd=30mA EATON

F18 PFL6-16/1N/B IN=16A vyp.prúd=30mA EATON

F19 PFL6-16/1N/B IN=16A vyp.prúd=30mA EATON

1 2 N

1 2 N

1 2 N

1 2 N

1 2 N

WL5 N2XCH-J 3x2,5

WL6 N2XCH-J 3x2,5

WL7 N2XCH-J 3x2,5

WL8 N2XCH-J 3x2,5

WL9 N2XCH-J 3x2,5

X-3
Zásuvkový okruh č.3
1A.04
1,0 kW

X-4 - CHLADNIČKA
Zásuvkový okruh č.4
1A.03
0,6 kW

X-5 - ELE. RÖRA
Zásuvkový okruh č.5
1A.03
2,1 kW

X-6
Zásuvkový okruh č.6
1A.03
1,0 kW

X-7 - ELE. VARIČ
Zásuvkový okruh č.7
1A.03
2,0 kW

Sústava: 3+N+PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
Ochrana: Samočinným odpojením od napájania
- doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD

NÁZOV:	SO 01, SO 02, SO 03 - PRESTIUPNÉ BÝVANIE - OBEC JELKA K.ú. : Jelka, č.parcely: 1174/39; 1174/42, 1174/43 ROZVÁDZAČ R-1A - PREHĽADOVÁ SCHÉMA VÝVODOV	STUPEŇ JPD	Navrhov: Kreslil: Kontroloval: Schválil:	Juraj VARGA MENO PODPIS ZMENA	Č.zákazky: Výkres Rozmer Archívne číslo	- - A4 E-03 E-04
--------	---	---------------	---	--	--	------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8

- doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD

NÁZOV:	SO 01, SO 02, SO 03 - PRESTIUPNÉ BÝVANIE - OBEC JELKA K.ú. : Jelka, č.parcely: 1174/39; 1174/42, 1174/43 ROZVÁDZAČ R-1A - PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝVODOV	STUPEŇ	Navrhol:	Juraj VARGA		Č.zákazky:	-				
		JPD	Kreslil:	MENO		PODPIS		Výkres	-		
		DÁTUM	Kontroloval:			ZMENA		Rozmer	A4	E-03	E-04
		02/2020	Schválil:					Archívne číslo			