

<b>Mestský úrad v Snine</b>	
Dátum: 31. 05. 2021	
Číslo zaznam.: 5568	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: <i>mkopera</i>

**Mesto SNINA**  
**Mestský úrad Snina**  
**Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP**  
**Strojárska 2060/95**  
**069 01 Snina**

Váš list zo dňa/Vaša značka  
 Výst.2021/2153-09-Cz

Naša značka  
 481/04/2021

Vybavuje /linka  
 Martin Kopera  
 055/30 12345

Košice  
 28/5/2021

### VEC : vyjadrenie

Požiadali ste nás o vyjadrenie k existencii našich podzemných vedení na parc. č. 5066/90, 5066/189, 5066/252, 5066/268, 5066/342, 5066/390 v k. ú. Snina pre stavbu: „**dažďovej záhrady v Domove pokojne staroby v Snine**“.

V uvedenej lokalite **máme** vlastné podzemné vedenia, ktoré prechádzajú Vami vyznačeným záujmovým územím. Trasu našej metropolitnej optickej siete sme Vám orientačne zakreslili do Vami doloženej situácie.

Týmto Vás žiadame pred realizáciou prác o dodržanie nasledovných podmienok:

- pred začatím zemných prác je nutné objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu na e-mailovú adresu: [mkopera@antik.sk](mailto:mkopera@antik.sk), kontakt: 0915 918 489 – Martin Kopera,
- v okolí našich káblov – 3 m – je potrebný ručný výkop,
- v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu,
- odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu,
- pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v priestorovej norme STN 736005,
- pod spevnenými plochami žiadame uložiť naše káble a rúry do betónových žľabov typu TK2, pod a nad betónové žľaby umiestniť železobetónovú dosku a na telekomunikačnú šachtu umiestniť poklop triedy D400,
- v prípade prekládky našich vedení, tú zrealizujeme vlastnými kapacitami na náklady investora,
- projektovú dokumentáciu so zapracovanými podmienkami ochrany a prekládky našich vedení žiadame predložiť na odsúhlasenie, prekládku je možné realizovať až po uzavretí dohody,
- pred zasypaním odkrytých chráničiek našej spoločnosti žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.

Vyjadrenie má platnosť šesť mesiacov.

S pozdravom,



Jana Filipová

Oddelenie zmluvných vzťahov a výstavby



V uvedenom záujmovom území sa naše PODZEMNÉ KABLOVÉ  
sieťe NACHADZAJÚ. Zakreslenie trasy je len informatívne.  
Pred zahájením zemných prác je nutné požiadať ANTIK Telecom s.r.o.  
o presné vytyčenie. Žiadame dodržať ochranu našich vedení  
v zmysle platných zákonov a STN.

Výkres je vydávaný pre účely:

1. Informatívny zakres
2. Informatívne dokumentácia stavby
3. Informatívne rozhodnutie
4. Informatívne rozhodnutie

Dátum: 27.5.2021 5066/91

# Domov pokojnej staroby

Prešovský > Snina > Snina > k.ú. Snina

