



Verejné obstarávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska na dodanie tovarov:

### „Turnikety v budove na Šafárikovom námestí“

#### Vysvetlenie č. 1:

##### **Otázka č. 1:**

Verejný obstarávateľ (VO) zverejnil v súťažných podkladoch informáciu (Príloha č.1 opis predmetu zákazky), z ktorej vyplýva, že súčasťou ponuky majú byť aj záložné zdroje pre napájanie príslušných technických prostriedkov. V zverejnenom dokumente Príloha č.2 výkaz/výmer však nie sú uvedené počty týchto záložných napájacích zdrojov a v ostatných dokumentoch súťažných podkladov (SP) sa táto informácia nenachádza a nenachádza sa v týchto SP ani informácia o požadovanej dobe zálohovania výpadku napájacieho napätia týchto zariadení (časový údaj v minútach).

Prosíme VO o vysvetlenie, resp. doplnenie týchto informácií nakoľko spomínané údaje majú priamy vplyv na ponúknutú celkovú cenu za dodanie predmetu zákazky, konkrétne máme na mysli údaje:

1. požadovaný počet záložných napájacích zdrojov (údaj potrebný na doplnenie do prílohy č.2 výkaz/výmer)
2. časový údaj v minútach o potrebe zálohovania týchto zariadení prostredníctvom týchto záložných zdrojov (údaje sú potrebné pre návrh modelu záložného zdroja (UPS)).

##### **Odpoveď č. 1:**

Verejný obstarávateľ požaduje minimálne dva záložné napájacie zdroje, pričom prvý záložný zdroj bude napájať zariadenia turniketov v objekte so vstupom z Múzejnej ulice („Nová budova“) a druhý záložný zdroj bude napájať zariadenia turniketov v objekte so vstupom zo Šafárikovho námestia č. 6 („Stará budova“). Celkový počet záložných zdrojov závisí od konkrétnej použitej technológie, a to s cieľom zabezpečiť krátkodobý výpadok v intervale uvedenom nižšie.

Verejný obstarávateľ požaduje len pokrytie krátkodobých výpadkov, čiže požaduje, aby záložné napájacie zdroje zabezpečili zálohovanie dodávaných zariadení v časovom intervale min. 5 minút, max. 10 minút.

Verejný obstarávateľ zároveň oznamuje, že predžuje lehotu na predkladanie ponúk do 24. 11. 2021 do 10:00 hod.

v Bratislave, dňa 19.11.2021