



Predmet zákazky :

**REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE –
BROWN FIELD FILÁKOVO.**

Vyjadrenie projektanta k otázkam uchádzačov k PD

Otázka č.2.

žiadame o doplnenie PD k stavebnému objektu SO 10 - Trafostanica, nakoľko v predloženej dokumentácii sa nenachádza.

Odpoveď :

V prílohe zasielame dokumentáciu objektu SO 10 – Trafostanica.

Otázka č.3.

žiadame o vysvetlenie položky č. 96 z VV SO 01 Administratívna budova, SO 01.1 Stavebná časť, "Nivelačná stierka podlahová" - 537,03 m² - nie je stanovená hrúbka stierky (má podstatný vplyv na cenu) a v PD v reze sa táto stierka nenachádza ani v skladbe podlahy.

Odpoveď :

**Položka č.96 z VV SO 01 Administratívna budova, SO 01.1 Stavebná časť je uvedená správne.
Je potrebné doplniť hrúbku do 3 mm.**

V PD je uvedená vyrovnávací vrstva cementovým poterom hr. 50 mm.

Na dorovnanie prípadných nerovností poteru rozpočtár automaticky uvažoval s nivelizačnou stierkou v hrúbke do 3 mm. Nakoľko je to milimetrová hrúbka, projektant to vo výkresovej časti bral ako súčasť vyrovnávacej vrstvy podlahy. Potreba nivelizačnej stierky závisí od kvality prevedenia cementového poteru.