

DS+GEO projekt  
Ing. Petr Doležel  
Na Šibeníku 227/42  
779 00 Olomouc-Hejčín

VĚC: **Vyjádření k projektové dokumentaci**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
1.10.2020	1110923377	Lukáš Tomčík / 800850860	Přerov / 29.10.2020

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s.

Údaje o stavbě:

Název stavby: „**Stavební úpravy komunikace ulice Gen. Eliáše, Šternberk**“

Kat. území: **Šternberk**

Parc.číslo: 1955, 1954, 1966, 1781/1,  
1967/4 + dle PD

Č. map. listu:

Předložené podklady:

Žádost, situace stavby, TZ atd.

Po prověření Vámi zaslané dokumentace jsme zjistili, že nově navržené stavební úpravy jsou situovány do **ochranného pásma (OP) stávajícího**:

- **zemního kabelového vedení vysokého napětí 22kV (VN)**
- **zemního kabelového vedení nízkého napětí 0,4kV (NN)**
- **budoucího zemního kabelového vedení vysokého napětí 22kV (VN)**

ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí s územním a stavebním řízením pro výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:**

- Stávající kabelové vedení VN pod novými parkovacími stánkami (par.č.1781/1) musí splňovat hloubkové uložení dle ČSN 73 6005 a dle zákona č. 458/2000 Sb. §46 musí být chráněno proti poškození přejíždějícími vozidly uložením do chrániček podle ČSN 73 60 05, ČSN 332000-5-52. Popř. provedení stranové přeložky kabelů VN.
- Pro splnění výše uvedených podmínek k distribučnímu zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s., dle zákona č. 458/2000sb. a příslušných ČSN, PNE, **podá investor žádost o přeložku**, kterou dle zákona č. 458/2000 Sb. §47 zajišťuje vlastník distribučního zařízení na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal.
- **Požadujeme rozebratelný povrch chodníků a parkovacích ploch nad uloženými kabely VN a NN**, a aby nebyla omezena přístupnost k vedení VN a NN, z důvodu pravidelné údržby, oprav a případné rekonstrukci kabelového vedení VN a NN.
- Nutno počítat že obrubníky chodníků, vjezdů, silnice a ostrůvků při souběhu s kabelovým vedení VN a NN, **musí být umístěny mimo trasu těchto kabelů.**
- **Betonové základy nově navržených svítidel VO (SO 401), budou plně respektovat ochranné pásmo stávajícího zemního kabelového vedení VN, které činí 1 metr na obě dvě strany kabelové trasy.**
- Místa křížení a souběhy se zařízeními energetiky musí být provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
- **Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám, nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska.**
- Před započatím stavby zajistí zhotovitel **vytýčení kabelového vedení (servisní organizace ČEZ Distribuce) a ruční vykopání sond pro přesné zjištění polohy a hloubky uložení kabelů v terénu. Zemní práce v ochranném**

pásmu kabelového vedení musí být prováděny ručně. Jestli byly vykopány ručně sondy pro přesné zjištění místa a hloubky uložení všech kabelových vedení, je možno provádět výkopové práce bagrem již od 0,5 metru od kraje kabelového vedení. Před záhozem výkopů je nutné přizvat příslušného technika servisní organizace ČEZ Distribuce ke kontrole uložení kabelového vedení. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.

- Žádost je na ČEZ Distribuci evidovaná pod ozn.: **P\_OBL\_OHRADA.10817761**
- Sdělení existence sítí je u ČEZ Distribuce evidována pod č. 0101388910, platné do 31.3.2021
- Před započítím práce **požádá zhotovitel** naši společnost, ČEZ Distribuce, a.s. o vydání souhlasu s činností v OP zařízení DS (součástí žádosti musí být platné „Sdělení o existenci sítí“ a uvedená značka tohoto vyjádření).
- **Je zakázáno s kabely VN a NN manipulovat pod napětí**, především pak s kabelem vysokého napětí. Pro bezpečnou práci okolo těchto kabelů, doporučujeme požádat o vypnutí a mít na pracovišti osobu s vyhláškou 50/1978, par. §7.
- Požadujeme, aby zemní kabely NN a VN, které budou odkopány, byly opět uloženy do pískového lože dle platných norem (postupné zhutnění pod kabelami, min. 20cm pískového lože nad kabely, min. 20 cm jemné hlíny a pak fólie)
- **K tomuto vyjádření je nutno pro stavební úřad doložit:** Aktuální údaje o existenci zařízení energetické společnosti ČEZ Distribuce a.s. Vyjádření k existenci sítí je k dispozici na webových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (geoportál) nebo je možno požádat na kterémkoliv Call centru společnosti ČEZ a.s.

*Toto stanovisko má platnost 12 měsíců od data vydání a lze ho použít pro účely územního a stavebního řízení.*

Při dalším kontaktu uvádějte číslo stanoviska 1110923377.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

S pozdravem



Ing. Libor Socha  
Vedoucí oddělení správy energetického majetku

**Přílohy:**

1. Podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení