


STOŽÁR VO



ZÁKLAD STOŽÁRU VO  
PRO HLOUBKU VETKNUTÍ DO 1,5 m

## POPIS STOŽÁRU PRO OSVĚTLENÍ


TYP STOŽÁRU	H	E	L	D	D1	F	POUŽITÝ
St 2470/76	7,0	1,0	7,0	76	114	0,60	■

## KUBATURY PRO ZÁKLADY STOŽÁRŮ

	DO 0,8 m	DO 1,5 m
VÝKOP ZEMINY	0,5 m <sup>3</sup>	2,0 m <sup>3</sup>
BETON PRO ZÁKLAD	0,2 m <sup>3</sup>	0,5 m <sup>3</sup>
ZÁSYP ZEMINY	0,3 m <sup>3</sup>	1,5 m <sup>3</sup>
ODVOZ ZEMINY	0,2 m <sup>3</sup>	0,5 m <sup>3</sup>
PÍSKOVÁ VÝPLŇ	0,05 m <sup>3</sup>	0,1 m <sup>3</sup>

## SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ



HLAVNÍ PROJEKTANT:	ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	 Ing. Petr Doležel Na Šibeničku 42, 779 00 Olomouc	
ing. Petr Doležel	ing. Zdeněk Rozsypal	ing. Zdeněk Rozsypal		
KRAJ:	OLOMOUCKÝ	MÍSTO: ŠTERNBERK	DATUM:	10/2020
STAVEBNÍK:	MĚSTO ŠTERNBERK		FORMÁT:	2 A4
NÁZEV AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE ULICE GENERÁLA ELIÁŠE, ŠTERNBERK		MĚŘÍTKO:	...
			STUPEŇ PD:	DSP+DPS
			ZAKÁZKA:	1075 16
NÁZEV VÝKRESU:	ZÁKLADY STOŽÁRU VO		SOUPRAVA:	VÝKRES: 04