

Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení a v súťažných podkladoch

Obstarávateľ:	Slovenské národné múzeum
Názov predmetu:	Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu
Číslo spisu:	SNM-BET-NDL-2021/68
Dátum doručenia žiadosti:	17.12.2021 8:39
Dátum zverejnenia vysvetlenia:	30.12.2021
Poradové číslo:	9

Otázka č. 1:

Vo výkaze výmer pre SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia je v položke č. 36 a 37 uvedená montáž a následne materiál pre kanalizačnú polypropylénovú šachtu DN1000 v počet 31 ks. V technickej správe pre daný objekt - TS_SO04.2 areal.kanal - je však na str. č. 3 v tabuľke uvedený počet len 21 ks. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie.

Odpoveď č. 1:

Vo výkaze výmer v položke č. 36 a 37 pre SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia, sa jedná o chybu v písaní. Správny počet kanalizačnej polypropylénovej šachty DN 1000 **je 21 ks**. V počte 31 ks boli započítané aj spádiskové PP šachty (10 ks), ktoré sú však vykázané zvlášť v položkách 38 a 39 výkazu výmer.

V tejto súvislosti upravujeme výkaz výmer pre stavebný objekt SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia v položkách č. 36 a 37.

Celkový upravený Výkaz výmer s vyššie uvedenými zmenami verejný obstarávateľ zverejní v Profile verejného obstarávateľa najneskôr 14 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.