

A



- VODIČ OCHRANNÉHO POSPÁJANIA CH-R 10 zž
- VODIČ OCHRANNÉHO POSPÁJANIA CH-R 1x4
- - - VODIČ OCHRANNÉHO POSPÁJANIA CH-R 1x25
- Ⓢ KRABICA DOPLNKOVÉHO POSPÁJANIA PRE PRIPOJENIE PODLAHY
- Ⓢ DVOJNÁSOBNÁ SVORKA 2495-0-0059 PA VYROVNANIA POTENCIÁLU

| | | | | |
|---------------|--|--|------------|--|
| AUTOR | ING.ŠUTY | VYPRACOVAL | ING.KALETA | DOMINO PROJEKT ING.JURAJ ŠUTY AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER BERLÍNSKA 19, KOŠICE TEL. 0905 406 874 mail: suty@iol.sk |
| ZODP.PROJ. | ING.ŠUTY | KONTROLA | ING.KLEŠČ | |
| KRAJ | KOŠICKÝ | MIESTO | KOŠICE | |
| INVESTOR | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L.PASTEURA, RASTISLAVOVA 43, KOŠICE | | | |
| STAVBA | REKONŠTRUKCIA JIS NA I.CHK UN L.PASTEURA KOŠICE, PRACOVISKO TRIEDA SNP Č.1, | | | |
| ČÍS.P.S./OBJ. | NÁZOV P.S./OBJ. | | | ZÁK.Č. 27052019 STUPEŇ PROJEKT FORMÁT 3x A4 DÁTUM V.2019 |
| 01 | REKONŠTRUKCIA JIS | | | |
| PROFESIA | VÝKRES | PÔDORYS XV.NP (14. POSCHODIE) - OCHRANNÉ POSPÁJANIE | | MIERKA 1:100 ČÍSLO VÝKRESU EO-04 |
| ELI | | | | |

