




PÔDORYS XVI.NP (15. POSCHODIE) - NOVÝ STAV



PÔDORYS XVII.NP (16. POSCHODIE) - NOVÝ STAV




PÔDORYS XVIII.NP (17. POSCHODIE) - NOVÝ STAV



Poznámky:

- ... + -Dízková úprava Spiro potrubia
- Volný spoj pre štvorhranné potrubie (V.P.)
- Potrubie uchytiť do stien a do stropu po cca 3-4m
- Potrubie a tlmiace vložky vodivo prepojiť, potrubie napájajúce sa cez tlmiace vložky podoprieť
- Konzoly, závesy a podpory vyhotoviť pri montáži z dodaného profilového materiálu

SITUAČNÁ SCHÉMA



LEGENDA MIESTNOSTÍ

M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PLOCHA M2
1601	SKLAD	8,30

LEGENDA MIESTNOSTÍ

M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PLOCHA M2
1701	SKLAD	5,14
1702	FILTER	2,65
1703	SPRCHA	1,27

LEGENDA MIESTNOSTÍ

M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PLOCHA M2
1801	PRACOVŇA SESTIER	8,20
1802	FILTER	2,65
1803	SPRCHA	1,27

Projektant:	Ing. Iveta Hlívková		Jozef NANÁŠI
Kreslil:	Ing. Iveta Hlívková		Projekty vzduchotechn. zariadení
Zodp.proj.:	Ing. Jozef Nanáši		Kukučínova 23, Košice
Investor:	Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice	Počet A4:	4
		Dátum:	06/2019
STAVBA:	Rekonštrukcia JIS na I.CHK UN L.Pasteura Košice, pracovisko tr. SNP č.1	Stupeň:	P
SO:	01 – Rekonštrukcia JIS	Číslo zákazky:	707N-0
ČASŤ:	VZDUCHOTECHNIKA		
OBSAH:	Pôdorys XVI.NP, XVII.NP, XVIII.NP	Mierka:	Číslo výkr.: VZ-3
		1:50	