PÔDORYS XVI.NP (15. POSCHODIE) - NOVÝ STAV



LEGENDA MIESTNOSTÍ

M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PODLAHA SKLADBA	PLOCHA M2	STENY	S KÚPOU
1601	SKLAD	DLAŽBA ZÁMKOVÁ DLAŽBA	5,1	BIELENÁ OMIETKA	BEZ OBKLADU

PÔDORYS XVII.NP (16. POSCHODIE) - NOVÝ STAV



LEGENDA MIESTNOSTÍ

M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PODLAHA SKLADBA	PLOCHA M2	STENY	S KÚPOU
1701	SKLAD	DLAŽBA ZÁMKOVÁ DLAŽBA	5,1	BIELENÁ OMIETKA	BEZ OBKLADU
1702	FILTER	DLAŽBA ZÁMKOVÁ DLAŽBA	2,2	BIELENÁ OMIETKA OBKLADAČKY DO V=2,00M	BEZ OBKLADU
1703	CHODBA	DLAŽBA ZÁMKOVÁ DLAŽBA	12,7	BIELENÁ OMIETKA OBKLADAČKY DO V=2,00M	BEZ OBKLADU

PÔDORYS XVIII.NP (17. POSCHODIE) - NOVÝ STAV



LEGENDA MIESTNOSTÍ

M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PODLAHA SKLADBA	PLOCHA M2	STENY	S KÚPOU
1801	PRACOVNÝ SESTER	DLAŽBA ZÁMKOVÁ DLAŽBA	5,4	BIELENÁ OMIETKA OBKLADAČKY DO V=2,00M	BEZ OBKLADU
1802	FILTER	DLAŽBA ZÁMKOVÁ DLAŽBA	2,2	BIELENÁ OMIETKA OBKLADAČKY DO V=2,00M	BEZ OBKLADU
1803	CHODBA	DLAŽBA ZÁMKOVÁ DLAŽBA	12,7	BIELENÁ OMIETKA OBKLADAČKY DO V=2,00M	BEZ OBKLADU

ROZVODNÁ SÚSTAVA : 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN–S
: 2 AC 230 V 50 Hz, IT – ZDRAVOTNÍCKA SÚSTAVA

OCHRANNÉ OPATRENIE PODLA STN 33 2000.4.41
: čl. 411 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
: čl. 412 DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA
: čl. 415.1 PRÚDOVÉ CHRÁNIČE
: čl. 415.2 DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

D - SVIETIDLO LED WT120C LED40S/840 PSU L1200 IP65+RETIAZKOVÝ ZÁVES

VYPÍNAČ č.1 DO KRABICE POD OMIETKU

AUTOR	ING.ŠUTY	VYPRACOVAL	ING.KALETA
ZODP.PROJ.	ING.ŠUTY	KONTROLA	ING.KLEŠČ
KRAJ	KOŠICKÝ	MIESTO	KOŠICE
INVESTOR	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L.PASTEURA, RASTISLAVOVA 43, KOŠICE		
STAVBA	REKONŠTRUKCIA JIS NA I.CHK UN L.PASTEURA KOŠICE, PRACOVISKO TRIEDA SNP Č.1,		
ČÍS.P.S./OBJ. 01	NÁZOV P.S./OBJ. REKONŠTRUKCIA JIS		
PROFESIA ELI	VÝKRES ÚPRAVA INŠTALÁCIE EXISTUJÚCICH PRIESTOROV	MIERKA 1:100	ČÍSLO VÝKRESU EO-06

DOMINO PROJEKT
ING.JURAJ ŠUTY
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER
BERLÍNSKA 19, KOŠICE
TEL. 0905 406 874
mail: suty@iol.sk

ZÁK.Č.	27052019
STUPEŇ	PROJEKT
FORMÁT	2x A4
DÁTUM	V.2019