

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.



poznámka:
- dokumentace stávajícího stavu objektu je zpracována v rozsahu potřeb projektové dokumentace akce : Dům dětí a mládeže Šternberk - ZATEPLENÍ BUDOVY B

- výšková úroveň ±0,000 objektu B stanovena v úrovni podlahy 1.NP - místnost 1.05 +-0,000 = 295,25,m.n.m. / B.p.v./

hlavní inženýr projektu :	zodpovědný projektant :	technická kontrola :	S t u d i o J K L projektový atelier	
ing.arch. Kováříček Jiří			Hvězdné Údolí 1, Šternberk	
zodp. projektant spec. :	vypracoval :	kreslil :	tel., fax: 585 012 191	
Radim Blaťák	Radim Blaťák	Radim Blaťák	mobil: 606 842 191, 722 932 652	
			e-mail: studiojkl@seznam.cz	
			IČO: 13001116	
investor : Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk				
místo : Opavská 14, 785 01 Šternberk		kraj : Olomoucký	formát :	2xA4
parc.č. : 1066, č.pop. 1386			datum :	09/2020
název : Dům dětí a mládeže Šternberk, Opavská 14 Zateplení budovy B			stupeň :	DSP + DPS
			číslo zakázky :	3760320
			část :	D1.4
ozn. : Silnoproudé instalace - úprava			měřítko : 1:100	číslo výkresu : D1.4.5-3