

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

Dobrý deň, na základe otázky záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov Vám poskytujeme nasledovné vysvetlenie:

Otázka:

výkaz výmer VO T.Vansovej a VO Rybníková:

položka 3160105200- v popise nie je uvedený typ stožiaru, je tam spomenutý len výrobca, preto nevieme navrhnúť ani ekvivalent.

Požadujeme doplnenie relevantných údajov.

Odpoveď:

typ stožiaru pri doplnení VO na Rybníkovej a T. Vansovej: STK 76/80/3.

S pozdravom

JUDr. Peter Kubovič