



65128/2018/MUZB



2018/1893/RUP-MUZB-2

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: 2018/1893/RÚP-MUZB

VYŘIZUJE: Ing. Dalibor Bartoň

TELEFON: 583 468 204

E-MAIL: dalibor.barton@muzabreh.cz

DATUM: 2018-12-06

Dodatečné informace č. 1

Název veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky:

Knížecí sady – inline dráha a parkové cesty, Zábřeh
Realizace in-line oválu a mlatových cest v areálu parku Knížecí sady v Zábřehu. Součástí je i budování nového veřejného osvětlení.

Dle předpokládané hodnoty:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ zadavatele:
Jménem zadavatele jedná:

veřejná zakázka malého rozsahu
Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
003 03 640

Kontaktní osoba:

Ing. arch. Václav Doležal, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Zábřeh, na základě pověření Rady města Zábřeh

Kontakt:

Ing. Dalibor Bartoň – referent Odboru rozvoje a územního plánování

E-mail: dalibor.barton@muzabreh.cz

Telefon: 583 468 204, Fax: 583 416 505

Zadavatel v souladu s výzvou a zadávacími podmínkami, vydává tyto dodatečné informace:

Dotaz č. 1:

Položka č. 24 – ocelová pásovina 200x6 s navařenou výztuží do betonového lože, dodávka a montáž.....1075 m

V rozpočtu, ani v projektové dokumentaci není uvedeno, jakou má mít uvedená pásovina protikorozi ochranu. Žádáme tímto zadavatele o upřesnění materiálu této ocelové ohruby.

Odpověď zadavatele:

Ocelová pásovina 200x6 s navařenou výztuží do betonového lože má protikorozi úpravu žárovým zinkováním. V návaznosti na výše uvedené byl upraven výkaz výměr.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným dotazem vydává nový výkaz výměr, který je přílohou těchto dodatečných informací.

Ing. arch. Václav Doležal
vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování