

LEGENDA MIESTNOSTÍ :

C.M.	MIESTNOSŤ	PLOCHA m
101	VSTUPNÁ HALA	31,20
102	EXPOZÍCIA	57,20
103	PREDNÁŠKOVÁ/VIAČEĽOVÁ SÁLA	161,70
104	PRÍRÚČNÝ SKLAD	16,20
105	SEPAROVANÝ ZBER ODPADU	13,30
106	ŠTUDOVŇA	22,00
107	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	8,60
108	KUCHYNKA	12,30
109	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	6,70
110	WC MOBILNÍ	3,80
111	UMÝVÁREŇ • WC MUŽI	9,80
112	CHODBA • SCHODISKO	8,10
113	WC ZAMESTNANCI	1,70
114	MIESTNOSŤ PRE UPRATAVÁČKU	1,00
115	UMÝVÁREŇ • WC ŽENY	8,80
	SPOLU	362,40

LEGENDA :

POTRUBIE ØK (70/55 °C) – UHLIKOVÁ OCEĽ IWARNCT

21WK-600/800

VYKUROVACIE TELESO OCEĽOVÉ DOSKOVÉ US STEEL TYP KOKAD VENTIL–KOMPAKT

21WK-600/800 – TYP 21WK, VÝŠKA 600 mm, DĹŽKA 800 mm

21WK – 900/800 – TYP 21WK, VÝŠKA 900 mm, DĹŽKA 800 mm

RRŠ 15

TERMOSTATOVÉ ŠRGBENIE ROHOVÉ H+BLOCK HONEYWELL VERAFOX–WE, TYP VZ495EX020A

TH

GUĽOVÝ KOHÚT, DN20

VYPOŠŤIACI KOHÚT, DN15

θ = -11° C

RRŠ 15  
TH  
GUĽOVÝ KOHÚT, DN20  
VYPOŠŤIACI KOHÚT, DN15

POZNÁMKA:

LEGENDA ZARIADENÍ JE NA VÝKRESE 6.15  
ROZVODY K VYKUROVACÍM TELESÁM SÚ Z PLASTIKOVÝCH RÚR IWAR A SÚ VEDENÉ V PODLAHE

VYTVÁRACI	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HERO PROJEKT s.r.o.
ING.SANIAY	ING.SANIAY	ING.SANIAY	
Miesto stavby : Uhlíředolova 1552/6, Zlote Moravce			Šťanova 129/2a, Nitra
INVESTOR : MESTO ZLATÉ MORAVCE			
NÁZOV ZAKÁZKY : SO 01 – ENVIRONMENTÁLNE CENTRUM V MESTE ZLATÉ MORAVCE			
OSTREDNÉ VYKUROVACIE			
NÁZOV VÝKRESU : Plošný úp			
DATA	FORMÁT	STUPEN	7/2021
			8x4
ZAK.ČÍSLO			18P/07/2021
MIERKA			Č. VÝKRESU 1
			1:50