


LEGENDA ZNAČIEK PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY

- N2.01-IV.** JEDNOPODLAŽNÝ POŽIARNY ÚSEK V IV. STUPNI PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI
- N1.01/N2-I.** DVOJPODLAŽNÝ POŽIARNY ÚSEK V I. STUPNI PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI
- - -** HRANICA POŽIARNEHO ÚSEKU
- REI-M 45 D1** POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ NOSNEJ POŽIARNEJ STENY MEDZI STAVBAMI
- D1** NEHORĽAVÝ KONŠTRUKČNÝ PRVOK
- REI 60** POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ NOSNEJ POŽIARNEJ STENY
- R 60** POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ NOSNEJ KONŠTRUKCIE
- REI 60** POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ NOSNÉHO POŽIARNEHO STROPU
- REI 60** POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ NOSNEJ OBVODOVEJ STENY Z VONKAJŠEJ / VNÚTORNEJ STRANY
- REW 60** POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ NOSNEJ OBVODOVEJ STENY Z VONKAJŠEJ / VNÚTORNEJ STRANY
- 🔊** POŽIARNY ÚSEK VYBAVENÝ HLASOVOU SIGNALIZÁCIOU POŽIARU
- 🔲** STAVBA CHRÁNENÁ ELEKTRICKOU POŽIARNOU SIGNALIZÁCIOU - TLAČIDLOVÝMI HLÁSIČMI
- 🔳** STAVBA CHRÁNENÁ ELEKTRICKOU POŽIARNOU SIGNALIZÁCIOU - AUTOMATICKÝMI HLÁSIČMI

STAVBA:	REKONŠTRUKCIA NOČLAHÁRNE A NÍZKOPRAHOVÉHO DENNÉHO CENTRA			<div> Ing. Michal Minárik - MM PROJEKT Soblahovská 2016/10 911 01 Trenčín tel.: 0905 453 461 mail: m.minarik83@gmail.com</div>	Ing. Michal Minárik - MM PROJEKT Soblahovská 2016/10 911 01 Trenčín IČO: 48 167 029 DIČ: 1074346702
ČASŤ:	PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY				
STUPEŇ PD:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE				
MIESTO STAVBY:	TRENČÍN, P. Č. 149/1, 149/2				
INVESTOR:	MESTO TRENČÍN, MIEROVÉ NÁM. Č. 2				
HIP:	ING. ARCH. MICHAL VOJTEK				
PROJEKTANT ČASTI:	ING. MICHAL MINÁRIK, ŠPO				
FORMÁT:	2 x A4			Č. PARÉ:	PEČIATKA A PODPIS:
ČÍSLO VÝKRESU:	OBSAH VÝKRESU:	MIERKA:	DÁTUM:		
PBS_05	REZY A-A, B-B, C-C	1:100	10 . 2018		