



LEGENDA

- 1** – Plynový závesný kondenzačný kotol Buderus Logamax plus GB 192 50i, výkon 6,3–47,9 kW
prevádzanie poloturbo, odvod spalin systémovým dymovodcom nad strechu objektu
- 2** – Zásobníkový ohrievač TÚV, objem 500 l
- 3** – Tlaková expanzná nádobka s membránou, objem 50 l

- Vykurovacie telesá :
- ocelové panelové typ KORAD P90

Ykurovacie telesá napojiť rohovou armatúrou zo steny

Rozvody ÚK – plastohliníkové potrubie vedené v podlahe

Všetky použité zariadenia a armatúry musia byť pre min teplotu 90 °C a tlak 0.6 MPa

$$\pm 0,000 = 210,90$$

STAVBA	ZHOTOVITEĽ		PARÉ Ľ.
Rekonštrukcia nočľahárne a nízkoprahového denného centra			
TEKT			
S.r.o.			
INVESTOR	Mesto Trenčín, Mierové nám.č.2, 911 64 Trenčín		
Architekt Michal Vojtek			
STUPEŇ PD	DSP	OBC	ZODP. PROJEKTANT
STAV. OBJEKT		KAT. ÚZEMIE	Ing. Pavol Buday
ČASŤ	Vykurovanie	PARC. ČÍSLO	Ing. Pavol Buday
OBSAH/MIERKA		149/1, 149/2	KRESLÍ
			Č. ZÁKAZKY
			ZOD 01-08-18
			VERZIA
			FINAL
			DÁTUM TLAČE
			09-10-2018
			ÚK.01