



Legenda miestností 1.PP						
Č.m.	Popis miestnosti	m²	podlaha	sokel	stena	strop
-1.01	Schodisko	8.22 m²	GRES PROTIŠMYK	GRES v.100mm	OMIETKA	OMIETKA
-1.02	Chodba	8.81 m²	F2	GRES v.100mm	OMIETKA	OMIETKA
-1.03	Sklad predmetov občasnej potreby	4.72 m²	F2	GRES v.100mm	OMIETKA	OMIETKA
-1.04	Sklad náradia / dielňa	8.20 m²	F2	GRES v.100mm	OMIETKA	OMIETKA
-1.05	Sklad trvácnych potravín	5.31 m²	F2	GRES v.100mm	OMIETKA	OMIETKA
-1.06	Technická miestnosť	28.69 m²	F2	GRES v.100mm	OMIETKA	OMIETKA
Celková úžitková plocha 1.PP		63.95 m²				
Zastavaná plocha 1.PP		119.37 m²				

NAPÁJOVÁ SIEŤ:
- ÚSTREDNÁ HLASOVEJ SIGNALIZÁCIE POŽIARU: 1 N PE, 50Hz, 230V, TN-S,
- REPRODUKTORY: 100V, 100 Hz - 15 kHz,
- OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRODDOM PODLA STN 33 2000-4-451 /10/2007/,
- OCHRANNÉ OPATRENIE:
- 411 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA,
- 412 DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA,
- 414 MALÉ NAPÄTIE SELV,
- 411 OCHRANNÉ OPATRENIE. SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA,

±0,000 ≡ 210,90

STAVBA			ZHOTOVITEĽ			PARÉ Č.				
Rekonštrukcia nocľahárne a nízkoprahového denného centra			TEKT				S.F.O.			
INVESTOR			Mesto Trenčín, Mierové nám.č.2, 911 64 Trenčín					Architekt Michal Vojtek		
STUPEŇ PD			REALIZAČNÝ PROJEKT				OBEČ	Trenčín	ZODP. PROJEKTANT	Ing. JOZEF MILDE
STAV. OBJEKT			ČASŤ				KAT. ÚZEMIE		Trenčín	VYPRACOVAL
OBSAH/MIERKA			1.8.2 Hlasová signalizácia požiaru-HSP			PARC. ČÍSLO		149/1, 149/2	Č. ZÁKAZKY	ZOD 01-08-18
PÔDORYS 1.PP (1:50)								VERZIA	FINAL	
								DÁTUM TLAČE	20-12-2018	

HSP 01