



Město Pelhřimov
Investiční odbor



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/
ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
JID:6960/2022/MUPE
Čj. MPe/OI/15/2022-2

POČET LISTŮ /
PŘÍLOH:1/0

VYŘIZUJE
Ing. Tomáš Petera
Tel.565351490
petera.t@mupe.cz

PELHŘIMOV
31.1.2022

Věc: Dodatečné informace č.1 k zadávací dokumentaci na akci:

Zadavatel zjistil administrativní chybu a uvádí dodatečnou informaci ve výběrovém řízení:
„Pelhřimov, rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Ke Stráži“.

Administrativní chyba

V souborech “Příloha č.4 - SOD_Pelhřimov“ a souboru “Výzva Pelhřimov ,IS_ul_Ke Stráži“ je chybně uvedeno místo plnění. Zadavatel uvádí, že místo plnění je v Pelhřimově, ul. Ke Stráži upravuje soubor, viz. nová “Příloha č.4 - SOD_Pelhřimov , komunikace Sadová, Zahradní_upr_1.doc“

Dodatečná informace k projektové dokumentaci :

Zadavatel uvádí, že součástí díla na nových vodovodních a kanalizačních přípojkách k jednotl. objektům je i umístění vodoměrných a kanalizačních šachet, což předpokládá i projektová dokumentace. Zadavatel upřesňuje tuto informaci o skutečnost, že pokud nebude možno umístit tyto šachty na veřejném pozemku (např. z důvodu odstupových vzdáleností inž. sítí), budou tyto šachty umístěny na pozemcích připojovaných nemovitostí.

.....
Ing. Tomáš Petera
vedoucí investičního odboru

Otisk úředního razítka