

LEGENDA ZNAČENIA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

(A) OBVODOVÉ STENY V SOKLOVEJ ČASTI BUDOVY

- LEPIACA STIERKA BAUMIT PROCONTACT, LEPENIE IZOLAČNÝCH DOSIEK NA PODKLAD
- TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA, A = SOKLOVÉ DOSKY, ISOVER SOKEL DOSKA 200 / EPS PERIMETER 200, HR. 200 MM
- MECHANICKÉ KOTVENIE K PODKLADU NA ZÁKLADE VÝSLEDKOV ODTRHOVEJ SKÚŠKY, PREDPOKLAD HMOŽDINKAMI EJOT STR-U 2G S UZATVÁRACÍM DISKOM, DN 8 MM, RESP. INÉ V SÚLADE S CERTIFIKÁTOM SYSTÉMU
- STIERKOVANIE POVRCHU FASÁDNYCH IZOLAČNÝCH DOSIEK A VÝSTUŽNÁ SKLOTEXTILNÁ TKANINA, BAUMIT STARTEX 145G/M², 1.15 M²/M²
- LEPIACA ARMOVACIA STIERKA, LEPIACA STIERKA BAUMIT PROCONTACT
- PENETRAČNÝ NÁTER BAUMIT PREMIUMPRIMER, PREFARBENÝ FAREBNE TOTOŽNÝM PRÍPRAVKOM AKO FINÁLNA ÚPRAVA
- MOZAIKOVÁ OMIETKA, BAUMIT MOSAIKTOP (ODTIEŇ PODĽA FAREBNÉHO RIEŠENIA)

(C) ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

- PENETRAČNÝ NÁTER BAUMIT UNIPRIMER, PRÍPRAVA PODKLADU
- LEPIACA STIERKA BAUMIT PROCONTACT, LEPENIE FASÁDNYCH IZOLAČNÝCH DOSIEK NA PODKLAD
- TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA, DOSKY Z MW-D ISOVER TF PROFI, HR. C = 200 MM
- MECHANICKÉ KOTVENIE K PODKLADU NA ZÁKLADE VÝSLEDKOV ODTRHOVEJ SKÚŠKY, PREDPOKLAD HMOŽDINKAMI EJOT STR-U 2G S UZATVÁRACÍM DISKOM, DN 8 MM, RESP. INÉ V SÚLADE S CERTIFIKÁTOM SYSTÉMU
- LEPIACA STIERKA BAUMIT PROCONTACT, STIERKOVANIE POVRCHU FASÁDNYCH IZOLAČNÝCH DOSIEK A SÚČASNÉ KLADENIE SKLOTEXTILNEJ MRIEŽKY
- ARMOVACIA TKANINA SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA, BAUMIT STARTEX 145G/M², VYSTUŽENIE STIERKOVEJ VRSTVY
- PENETRAČNÝ NÁTER BAUMIT PREMIUMPRIMER, UNIVERZÁLNY PENETRAČNÝ NÁTER, PRÍPRAVA PODKLADU PRE KONEČNÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA, OMIETKA, BAUMIT SILIKONTOP 1,5K, UŠĽACHTILÁ ŠTRUKTURÁLNA SILIKÓNOVÁ OMIETKA

(C4) VYSTUPUJÚCE KONŠTRUKCIE, ZASTREŠENIA

- PENETRAČNÝ NÁTER BAUMIT UNIPRIMER, PRÍPRAVA PODKLADU
- LEPIACA STIERKA BAUMIT PROCONTACT, LEPENIE FASÁDNYCH IZOLAČNÝCH DOSIEK NA PODKLAD
- TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA, DOSKY Z MW-D ISOVER TF PROFI, HR. C4 = 40 MM
- MECHANICKÉ KOTVENIE K PODKLADU NA ZÁKLADE VÝSLEDKOV ODTRHOVEJ SKÚŠKY, PREDPOKLAD HMOŽDINKAMI EJOT STR-U 2G S UZATVÁRACÍM DISKOM, DN 8 MM, RESP. INÉ V SÚLADE S CERTIFIKÁTOM SYSTÉMU
- LEPIACA STIERKA BAUMIT PROCONTACT, STIERKOVANIE POVRCHU FASÁDNYCH IZOLAČNÝCH DOSIEK A SÚČASNÉ KLADENIE SKLOTEXTILNEJ MRIEŽKY
- ARMOVACIA TKANINA SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA, BAUMIT STARTEX 145G/M², VYSTUŽENIE STIERKOVEJ VRSTVY
- PENETRAČNÝ NÁTER BAUMIT PREMIUMPRIMER, UNIVERZÁLNY PENETRAČNÝ NÁTER, PRÍPRAVA PODKLADU PRE KONEČNÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA, OMIETKA, BAUMIT SILIKONTOP 1,5K, UŠĽACHTILÁ ŠTRUKTURÁLNA SILIKÓNOVÁ OMIETKA

(C0) KONŠTRUKCIE BEZ ZATEPLENIA

- PENETRAČNÝ NÁTER BAUMIT UNIPRIMER, PRÍPRAVA PODKLADU
- LEPIACA STIERKA BAUMIT PROCONTACT, STIERKOVANIE POVRCHU FASÁDNYCH IZOLAČNÝCH DOSIEK A SÚČASNÉ KLADENIE SKLOTEXTILNEJ MRIEŽKY
- ARMOVACIA TKANINA SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA, BAUMIT STARTEX 145G/M², VYSTUŽENIE STIERKOVEJ VRSTVY
- PENETRAČNÝ NÁTER BAUMIT PREMIUMPRIMER, UNIVERZÁLNY PENETRAČNÝ NÁTER, PRÍPRAVA PODKLADU PRE KONEČNÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA, OMIETKA, BAUMIT SILIKONTOP 1,5K, UŠĽACHTILÁ ŠTRUKTURÁLNA SILIKÓNOVÁ OMIETKA

(O) ZATEPLENIE OSTENÍ A NADPRAŽÍ OKIEN

- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY Z MW ISOVER TF PROFI MINIMÁLNEJ HR. 20 MM
- SKLADBA VIĎ "C", FARBA BIELA

(BK) BALKÓNOVÁ KONŠTRUKCIA

- ODSTRÁNENIE STARÝCH PODLAHOVÝCH VRSTIEV NA KOMPAKTNÝ MINERÁLNY PODKLAD
- SANÁCIA ŽB KONŠTRUKCIE BAUMIT BETOFILL S OŠETRENÍM VÝSTUŽE V PRÍPADE POTREBY
- CELOPLOŠNÁ PENETRÁCIA KONŠTRUKCIE PRÍPRAVKOM BAUMIT SUPERGRUND
- SPÁDOVÁ VRSTVA Z HMOTY BAUMIT FLEXBETON
- LEPIACA STIERKA BAUMACOL FLEXTOP
- TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA, DOSKA Z FENOLOVEJ PENY, MIN. HR. 100 MM -
- STIERKOVA HMOTA BAUMACOL FLEXTOP S VLOŽENOU VÝSTUŽNOU TKANINOU MIN 162 G/M2 MINIMÁLNA HRÚBKA 3 MM
- HYDROIZOLAČNÁ STIERKA BAUMACOL PROTECT NA PLOCHU A OCHRANU SOKLA DO VÝŠKY MIN. 100 MM
- SYSTÉMOVÁ PÁSKA BAUMACOL TESNIACA PÁSKA APLIKOVANÁ NA ROHY A KÚTY AJ PRI PRECHODE NA ZVISLÚ STENU
- HYDROIZOLAČNÁ STIERKA BAUMACOL PROTECT NA PLOCHU A OCHRANU SOKLA DO VÝŠKY MIN. 100 MM
- LEPIACA HMOTA BAUMACOL FLEXTOP
- NÁŠĽAPNÁ VRSTVA, MRAZUVZDORNÁ, PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 300X300MM S KERAMICKÝM SOKLÍKOM
- DLAŽBA ŠKÁROVANÁ HMOTOU BAUMACOL PREMIUMFUGE A TRVALE PRUŽNÝ POLYURETÁNOVÝ TMEL

(HP1) ZATEPLENIE TRÁMOVÉHO STROPU

- OČISTENÝ POVRCH TRÁMOVÉHO STROPU, LOKÁLNA OPRAVA ZÁKLOPU V PRÍPADE POTREBY
- APLIKÁCIA INTELIGENTNEJ PAROBRZDY ISOVER VARIO® KM DUPLEX UV - OBALIŤ CELÝ POVRCH TRÁMOV, UKONČIŤ NA VENCI/POMÚRNICI/STENE, LEPENÉ SPOJE
- TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA, ISOVER FÚKANÁ IZOLÁCIA, HRÚBKY 400 MM
- OSADIŤ KOMUNIKAČNÉ LAVIČKY V ZMYSLE VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE

(HP2) ZATEPLENIE PODKROVIA

- OČISIŤ POVRCH, ODSTRÁNIŤ OSTRÉ ČASTI KTORÉ BY MOHLI POŠKODIŤ PAROZÁBRANU,
- APLIKÁCIA INTELIGENTNEJ PAROBRZDY ISOVER VARIO® KM DUPLEX UV - OBALIŤ CELÝ POVRCH , UKONČIŤ NA VENCI/POMÚRNICI/STENE, LEPENÉ SPOJE
- TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA, ISOVER FÚKANÁ IZOLÁCIA, HRÚBKY 300 MM

(HP3) ZATEPLENIE STROPU VSTAVBY PODKROVIA

- OČISTIŤ POVRCH, ODSTRÁNIŤ OSTRÉ ČASTI KTORÉ BY MOHLI POŠKODIŤ PAROZÁBRANU,
- APLIKÁCIA INTELIGENTNEJ PAROBRZDY ISOVER VARIO® KM DUPLEX UV - OBALIŤ CELÝ POVRCH , UKONČIŤ NA ZVISLEJ STENE POD DREVENÝM ROŠTOM, LEPENÉ SPOJE
- TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA, ISOVER FÚKANÁ IZOLÁCIA, HRÚBKY 300 MM

(SP) ZATEPLENIE STIEN PODKROVIA

- OSADIŤ ZVISLÝ DREVENÝ ROŠT NA STENY V PODKROVÝ, LATY 150x40, MODUL 625 MM, ZROVNAŤ STENU
- LATOVANIE UKONČIŤ 300 MM NAD ÚROVEŇ STENY
  (POMOCNÁ KONŠTRUKCIA NA FÚKANIE IZOLÁCIE NA STROPY VSTAVBY)
- TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA MEDZI LATY, DOSKY Z MW ISOVER AKU, HR. 150 MM
- DREVENÝ ZÁKLOP, DOSKY PD, HRÚBKY 15 MM - OCHRANA TEPELNÉHO IZOLANTU

(KM) ZÁKLOP NAD FÚKANÝM IZOLANTOM - KOMUNIKÁCIA V PODKROVÍ

- OSADIŤ ROŠT Z DREVENÝCH HRANOLOV, 120x40, MODUL 625 MM
- OSADIŤ ZÁKLOP Z OSB III DOSKY, 1250x2500, HRÚBKY 18 MM
- ZACHOVAŤ ODSTUP OD FÚKANÉHO IZOLANTU MIN. 40 MM

(S) ZATEPLENIE STROPNEJ KONŠTRUKCIE NAD NEVYKUROVANÝM PRIESTOROM

OVERIŤ SÚDRŽNOSŤ POVRCHOVEJ ÚPRAVY S PODKLADOM, ZISTIŤ HMOTNOSTNÚ VLHKOSŤ, NESÚDRŽNÉ ČASTI (FARBA, OMIETKA A POD.) OSEKAŤ, PODKLAD VYSPRAVIŤ

- PREKLÁDKA A PREDĹŽENIE ROZVODOV ELI PODĽA POTREBY
- PENETRAČNÝ NÁTER BAUMIT UNIPRIMER, PRÍPRAVA PODKLADU
- LEPIACA STIERKA BAUMIT PROCONTACT, LEPENIE FASÁDNYCH IZOLAČNÝCH DOSIEK NA PODKLAD
- TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA, DOSKY Z MW-D ISOVER TF PROFI, HR. 100 MM
- MECHANICKÉ KOTVENIE K PODKLADU NA ZÁKLADE VÝSLEDKOV ODTRHOVEJ SKÚŠKY, PREDPOKLAD HMOŽDINKAMI EJOT STR-U 2G S UZATVÁRACÍM DISKOM, DN 8 MM, RESP. INÉ V SÚLADE S CERTIFIKÁTOM SYSTÉMU
- LEPIACA STIERKA BAUMIT PROCONTACT, STIERKOVANIE POVRCHU FASÁDNYCH IZOLAČNÝCH DOSIEK A SÚČASNÉ KLADENIE SKLOTEXTILNEJ MRIEŽKY
- ARMOVACIA TKANINA SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA, BAUMIT STARTEX 145G/M², VYSTUŽENIE STIERKOVEJ VRSTVY
- PENETRAČNÝ NÁTER BAUMIT PREMIUMPRIMER, UNIVERZÁLNY PENETRAČNÝ NÁTER, PRÍPRAVA PODKLADU PRE KONEČNÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU
- INTERIÉROVÁ ROZTIERANÁ OMIETKA, CEMIX HR. 1,5 MM

(101) VÝPLŇOVÉ KONŠTRUKCIE - PODROBNOSTI VIĎ VÝKAZ VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

(X/Z) ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE - PODROBNOSTI VIĎ VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH KONŠTRUKCIÍ

(X/K) KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE - PODROBNOSTI VIĎ VÝKAZ KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ

(X/P) KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE - PODROBNOSTI VIĎ VÝKAZ KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ

LEGENDA ZNAČENIA HMÔT A KONŠTRUKCIÍ

- FAREBNÉ OZNAČENIE NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- FAREBNÉ OZNAČENIE EXISTUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ
- FÚKANÝ TEPELNÝ IZOLANT, VIĎ SKLADBA HP1 AŽ HP3
- KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM - IZOLANT MV
- KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM - EPS

STÁLOFAREBNOSŤ FASÁDNYCH FARIEB A OMIETOK

V PRÍPADE ZMENY FAREBNÉHO ODTIEŇA IDE O PRIRODZENÝ JAV, KTORÝ NEVYCHÁDZA ZO SAMOTNÉHO MATERIÁLU POVRCHOVEJ VRSTVY. TIETO ZMENY SÚ SPÔSOBENÉ PREDOVŠETKÝM TÝM, ŽE FINÁLNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA JE VYSTAVENÁ ÚČINKOM UV - ŽIARENIA, AGRESÍVNEJ PRIEMYSELNEJ ATMOSFÉRE, KYSLÝM DAŽĎOM ALEBO TAKTIEŽ USADENÉMU PRACHU, KTORÉ TRVALO ZAŤAŽUJÚ SÝTOSŤ FAREBNÉHO ODTIEŇA. PRI POSÚDENÍ JE POTREBNÉ BRAŤ OHĽAD NA TO, V AKEJ OBLASTI SA STAVBA NACHÁDZA A ZVÁŽIŤ PÔSOBENIE DANÝCH ZLOŽIEK.

SÝTE FAREBNÉ KOMBINÁCIE NA PLOCHE MÔŽU PRISPIEVAŤ KU KRATŠEJ STÁLOFAREBNOSTI. ČÍM JE KOMBINÁCIA KONTRASTNEJŠIA A SÝTEJŠIA, TÝM VIAC JE ZAŤAŽOVANÁ UV - ŽIARENÍM. V PRÍPADE NÁHLYCH ZMIEN POČASIA (DÁŽĎ, SNEH) JE PODKLAD VYSTAVENÝ NEMALÝM TEPLOTNÝM ZMENÁM A MÔŽE DOCHÁDZAŤ K URČITÉMU PNUTIU, KTORÉ POVRCHOVÁ VRSTVA NEDOKÁŽE UŽ PRENÁŠAŤ. PO PREKROČENÍ MEDZNÉHO STAVU VZNIKAJÚ MIKROTRHLINY. CEZ MIKROTRHLINY ZAČNE VNIKAŤ VODA A NEČISTOTY DO PODKLADU, ČO PRISPIEVA K PRIEBEŽNEJ STRATE KOLORANTU, RESP. ZOSVETLENIU ODTIEŇA.

FAREBNÝ ODTIEŇ MÔŽE BYŤ VNÍMANÝ RÔZNE. PRIRODZENÉ DENNÉ SVETLO JE V ZÁVISLOSTI OD DENNEJ DOBY, ROČNÝCH OBDOBÍ A POVETERNOSTNÝCH PODMIENOK PREMENLIVÉ. DÔLEŽITÚ ÚLOHU PRI JEHO VNÍMANÍ ZOHRÁVA AJ POLOHA SLNKA NA OBLOHE. DENNÉ SVETLO JE PODROBENÉ NEUSTÁLEJ ZMENE SVOJHO SPEKTRÁLNEHO ZLOŽENIA, ČO MÁ VPLYV NA ROZDIELNE VNÍMANIE FAREBNÉHO ODTIEŇA POČAS DŇA. PRISPIEVA K TOMU TAKTIEŽ HRA SVETLA TIEŇOV. NA PODOBNOM PRINCÍPE PÔSOBÍ AJ VNÍMANIE FARBY NA ROZDIELNEJ ŠTRUKTÚRE POVRCHOVEJ ÚPRAVY - TÁ ISTÁ FARBA NA ŠTRUKTÚROVANEJ TENKOVRSTVEJ OMIETKE, FASÁDNOM ŠTUKU ALEBO NA HLADKÝCH NAPR. KOVOVÝCH PLOCHÁCH BUDE POZOROVATEĽOM VNÍMANÁ ZÁKONITE V TROCH RÔZNYCH ODTIEŇOCH. KEĎŽE ASPEKTY SÚ VEĽMI KOMPLEXNÉ A RÔZNORODÉ, JE POTREBNÉ, ABY SA PRI POSUDZOVANÍ STÁLOFAREBNOSTI ZVOLENEJ RECEPTÚRY BRALI DO ÚVAHY VŠETKY MOŽNÉ VPLYVY. Z UVEDENÝCH DÔVODOV NIE JE MOŽNÉ JASNE DEFINOVAŤ ČASOVÉ OBDOBIE, V KTOROM SÚ VONKAJŠIE POVRCHOVÉ VRSTVY ODOLNÉ VOČI SVETLU A POSKYTOVAŤ GARANCIU STÁLOFAREBNOSTI PO DOBU NIEKOĽKÝCH ROKOV! ZABEZPEČENIE DLHŠEJ ODOLNOSTI VYBRANÉHO ODTIEŇA PROTI STRATE SÝTOSTI SA DÁ VŠAK DOCIELIŤ SPRÁVNYM NÁVRHOM UŽ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII. NÁVRH FAREBNEJ KOMBINÁCIE BY MAL RACIONÁLNE ZVAŽOVAŤ VŠETKY VPLYVY PROSTREDIA. SPRÁVNYM VÝBEROM SA DÁ DOCIELIŤ DLHODOBÉ ZACHOVANIE SVIEŽEHO VZHĽADU.

TÓNOVANÉ MATERIÁLY Z MIXÁŽNYCH ZARIADENÍ A AUTOMATOV SÚ VYROBENÉ S MAXIMÁLNOU MOŽNOU PRESNOSŤOU. DODATOČNÉ OBJEDNÁVKY TÓNOVANÝCH MATERIÁLOV VŠAK MUSIA BYŤ VŽDY VYZNAČENÉ A VOPRED OHLÁSENÉ, ABY DODÁVATEĽ VZAL DO ÚVAHY VŠETKY ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY NA TÓNOVANIE. NA DOCIELENIE ČO NAJVÄČŠEJ MOŽNEJ ZHODY FAREBNÉHO ODTIEŇA BY MALA BYŤ SPRACOVANÁ FYZICKÁ VZORKA NA POSÚDENIE S PÔVODNÝM POVRCHOM. V PRÍPADE DLHŠIEHO ČASOVÉHO ÚSEKU MEDZI PÔVODNOU APLIKÁCIOU FARBY ALEBO OMIETKY A DOMIEŠANÍM NA PRIĽAHLÉ PLOCHY JE MOŽNÉ POUŽIŤ OKREM FYZICKEJ VZORKY AJ POMOC SPEKTROMETRA NA ZÍSKANIE NAJVYŠŠEJ FAREBNEJ ZHODY. POSÚDENIE, ČI DODANÝ FAREBNÝ ODTIEŇ JE VHODNÝ NA POUŽITIE, SPADÁ DO ZODPOVEDNOSTI KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA RESP. SPRACOVATEĽA. TIETO POKYNY, UPOZORNENIA A KONTROLNÉ SKÚŠKY PROSTREDNÍCTVOM FYZICKEJ VZORKY RESP. NÁTERU BY MALI BYŤ ZODPOVEDNE DODRŽANÉ.

POZNÁMKA

DOKUMENTÁCIA BOLA SPRACOVANÁ NA ZÁKLADE ČIASTKOVEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE Z OBDOBIA VÝSTAVBY A OSOBNEJ OBHLIADKY DOSTUPNÝCH PRIESTOROV. PD. NIE JE SPRACOVANÁ AKO PASSPORT BUDOVY A ZACHYTÁVA DETAILY V ROZSAHU **POTREBNOM PRE TENTO DRUH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.**

ORIENTÁCIA STAVBY



SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE STAVBY



STAVEBNÍK / INVESTOR: OBEC SEDLICE, SEDLICE Č. 176, 082 43 SEDLICE

SPRACOVATEĽ: EAD. Ekológia Architektúra Design, www.ead.sk

AUTOR NÁVRHU: ING. IVAN PUŠKÁŠ
GENERÁLNY PROJEKTANT: ING. IVAN PUŠKÁŠ
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. IVAN PUŠKÁŠ

PROJEKT / NÁZOV STAVBY: **ZATEPLENIE OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU**

EAD, S.R.O.
PAJOROVÁ 10, 040 01 KOŠICE
IČO : 47 593 571, DIČ : 2023997888
ZAPÍSANÝ V OR-SR, OKRES KOŠICE I. ODD. SRO, VL. 34786/V
ING. IVAN PUŠKÁŠ
info@ead.sk
TEL.: +421 903 644 622

MIESTO STAVBY: OBEC SEDLICE, POZEMOK PARCELNÉ ČÍSLO : 352, 353/1, KAT. ÚZEMIE: SEDLICE (854719)

MIERKA: 1:50 | VÝKRES: A 05

AUTORIZÁCIA:

STAVEBNÝ OBJEKT: **SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRNY DOM**

VÝKRES: **REZ R-01 - NOVÝ STAV**

ZMENA	
1.	
2.	
3.	

DÁTUM	FORMÁT	ARCHÍV	STUPEŇ	PROFESIA	PARÉ Č.
11/2020	5 A4	2020/25	SP	ASR	

AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRIPUSTNÉ !