

LEGENDA:

- INŠTALAČNÝ VÝVOD Z ELEKTROMEROVÉHO ROZVÁDZAČA RE – KÁBEL NZXH–J 5x16mm2 V CHRÁNIČE P.O.
- ROZVOD UMELEĽHO OSVETLENIA, VODIČE NZXH–J 0 1,5mm2 POD OMIETKOU A V STROPNÝCH PODHLADOCH
- POČET ŽIL SVETELNÝCH VODIČOV /NEOZNAČENÉ ÚSEKY SÚ TROUŽLOVÉ/
- OVLADACIE OBVODY OSVETLENIA (CEZ IMPULZNÉ RELE), CENTRAL STOP – VODIČE NZXH–0 2x1,5mm2
- ZÁSUVKOVÉ ROZVODY – VODIČE NZXH–J 3x2,5mm2 POD OMIETKOU A V STROPNÝCH PODHLADOCH
- 3–FÁZOVÉ OBVODY (EL. VARNÁ PLATŇA, ZÁSUVKOVÁ SKRIŇA) – KÁBLE NZXH–J 5x2,5; 5x4mm2 POD OMIETKOU, V PODHLADE
- KÁBLOVÉ PRÍVODY V SPOLOČNEJ TRASE /n–POČET NAPÁJACÍCH VODIČOV/

- SPINAČ 1–PÓLOVÝ ZAPUSTENÝ RADENIE 1, 10AX, 250V, IP20, TYP LEGRAND VALENA /774401/
- SPINAČ 1–PÓLOVÝ ZAPUSTENÝ RADENIE 1, 10AX, 250V, IP44, TYP LEGRAND VALENA /774201/
- SPINAČ SÉRIOVÝ ZAPUSTENÝ RADENIE 5, 10AX, 250V, IP20, TYP LEGRAND VALENA /774405/
- SPINAČ STRIEDAVÝ ZAPUSTENÝ RADENIE 6, 10AX, 250V, IP20, TYP LEGRAND VALENA /774406/
- SPINAČ STRIEDAVÝ ZAPUSTENÝ RADENIE 6, 10AX, 250V, IP44, TYP LEGRAND VALENA /774206/
- SPINAČ DVOJITÝ STRIEDAVÝ ZAPUSTENÝ RADENIE 6+1, 10AX, 250V, IP20, TYP LEGRAND VALENA /774408/
- TLAČIDLOVÝ OVLADAČ ZAPINACI ZAPUSTENÝ IP20 RAD. 1/0, 10A/250V, TYP LEGRAND VALENA /774411/
- SPINAČ 3–PÓLOVÝ SPORÁKOVÝ S KRTOM A INŠTAL. KRABICOU, 16A, 400V, TYP 3425A–0344B
- HANARUNÉ STOP–TLAČIDLO (CENTRAL–STOP), ZAP. KONTAKT V SKRINKE IP55 NA PLOCHU (LEGRAND PLEKO)

- ZÁSUVKA ZAPUSTENÁ IP20, 2P+PE, 16A, 250V, LEGRAND VALENA /774396/
- DVOJICA ZÁSUVEK VO VODOROVNOM SPOLOČNOM DVOURÁMČEKU
- ZÁSUVKA ZAPUSTENÁ S PREPÄŤOVOU OCHRANOU, IP20, 2P+PE, 16A, 250V, LEGRAND VALENA /S74396/
- ZÁSUVKA ZAPUSTENÁ IP44, 2P+PE, 16A, 250V, TYP LEGRAND VALENA /774221/
- ZÁSUVKOVÁ ROZVODNICA NÁSTENÁ TYP ROS–1 1601, IP44 (2x230V/16A, 2x400V/16A)
- DÁTOVÁ (POČÍTAČOVÁ) ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ, 2KR45, FTP CAT.6, TYP LEGRAND VALENA (7742 43)
- TELEVIZNÁ ZÁSUVKA TV+RD+SAT KONCOVÁ TYP LEGRAND VALENA (7744 36)
- HLAVNÁ (POMOCNÁ) UZEMŇOVACIA SVORKA /EKVIPOTENCIÁLNA PRÍPOJNICA/ TYP DEHN EP K12
- ODSÁVACÍ AXIÁLNY VENTILÁTOR S TIMEROM (DOBEH) – DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKY
- PRIESTOR SO ZVÝŠENOU OCHRANOU POSPÁJANÍM V ZMYSLE STN 33 2000–7–701

– KUCHYNSKÝ KOMINOVÝ ODSÁVAČ PÁR S OSVETLENÍM, 230V, 150W

– NARHOVANÝ HLAVNÝ ROZVÁDZAČ DENNÉHO STACIONÁRA /VÝKRES E–4/

– NARHOVANÝ ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ DENNÉHO STACIONÁRA /VÝKRES E–5/

– KÁBLOVÁ PRÍPOJNÁ POISTKOVÁ SKRIŇA VEREJNÉHO ROZVODU NN (VYMENENÁ)

LEGENDA SVIETIDIEL:

- SVIETIDLO INTERIÉROVÉ LED PRISADENÉ MREŽKOVÉ TYP (MODUS FL4000SS4KVM3ND, 39W, 3700lm, IP20)
- SVIETIDLO INTERIÉROVÉ LED PRISADENÉ MREŽKOVÉ TYP (MODUS AREL2000 RM1KV3ND, 19W, 2100lm, IP20)
- SVIETIDLO INTERIÉROVÉ LED PRISADENÉ MREŽKOVÉ TYP (MODUS AREL3000 RM2KV3ND, 26W, 3050lm, IP20)
- SVIETIDLO LED PRACHOTESNÉ PRISADENÉ TYP (MODUS PL5000M2W4ND, 40W, 5500lm, IP65)
- SVIETIDLO INTERIÉROVÉ LED PRISADENÉ MREŽKOVÉ TYP (MODUS AREL5000 RM2KV3ND, 41W, 4900lm, IP20)
- SVIETIDLO INTERIÉROVÉ LED PRISADENÉ KRUHOVÉ TYP (MODUS BRO3KO340V2/ND, 26W, 2150lm, IP20)
- SVIETIDLO INTERIÉROVÉ LED PRISADENÉ KRUHOVÉ TYP (MODUS BRO3KO300V1/ND, 14W, 1250lm, IP20)
- SVIETIDLO INTERIÉROVÉ LED PRISADENÉ KRUHOVÉ TYP (MODUS BRSG3KO300V1/ND, 14W, 1400lm, IP44)
- SVIETIDLO INTERIÉROVÉ LED STROPNÉ S PIR SENZOROM POHYBU 15W, 1200lm, IP20
- SVIETIDLO INTERIÉROVÉ ZÁVESNÉ (LUSTROVÉ) – VÝBER PODLA INTERIÉRU
- SVIETIDLO INTERIÉROVÉ LED NÁSTENNÉ TYP (GAL5233 LED LUCY–0, 1x12W, 1200lm, 4000K IP5+)
- SVIETIDLO INTERIÉROVÉ LED NÁSTENNÉ – VÝBER PODLA INTERIÉRU
- SVIETIDLO VONKAŠIE LED NÁSTENNÉ TYP (ONCALA LED/11W EG95981, IP44)
- SVIETIDLO LED NÚDZOVÉ NÁSTENNÉ S VL. ZDROJOM /NM/ TYP (MODUS HELIOS LED), 1H0D, IP42 S PIKTOGRAMOM SMERU ÚNIKU
- SVIETIDLO LED REFLEKTOROVÉ SO SENZOROM POHYBU A SÚMRAKOVÝM SPINAČOM 20W, SLIM, 1800lm, IP65

POZNÁMKA:

- VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY PREVEŠŤ V SÚLADE S STN 33 2000–5–52, (33 2130)
- VODIČE ULOŽIŤ PREDNOSTNÉ POD OMIETKOU V ZÓNACH ULOŽENIA V ZMYSLE STN 33 2130
- PRI PRÍPADNOM KLADENÍ VODIČOV, SVIETIDIEL A EL. PRÍSTROJOV NA HORLAVÝ PODKLAD, RESP. DO NEHO DODRŽAŤ USTANOVENIA STN 33 2312
- U VODIČOV DODRŽAŤ FAREBNÉ ZNAČENIE PODLA STN 34 7411
- PRIERAZY V STENÁCH, RESP. STROPCH OPATRIŤ PROTIPÓŽIARNYMI PREPÄŽKAMI, RESP. PROTIPÓŽIARNYM UTESNENÍM KÁBLOVÝCH ZVÁZKOV
- ODBOČNÉ SVORKOVNICOVÉ KRABICE UMIESŤIŤ NA PRÍSTUPNOM MIESTE
- PRI SÚBEHU SO SLABOPRÚDOVÝMI VEDENAMI DODRŽAŤ DOVOLENÉ MIN. VZDIALENOSTI MEDZI VEDENAMI /20CM/
- SPINAČE OSVETLENIA ULOŽIŤ VO VÝŠKE 1200–1400 MM OD PODLAHY
- ZÁSUVKY V KOTOLNI, V UMÝVACÍCH PRIESTORCH A NAD PRAC. PLOCHOU (KUCHYŇA) ULOŽIŤ VO VÝŠKE 1200–1400MM
- ZÁSUVKOVU SKRIŇU OSADIŤ NA STENE V KOTOLNI VO VÝŠKE 1400MM OD PODLAHY (SPODNÝ OKRAJ)
- SKUPINY ZAPUSTENÝCH SPINAČOV A ZÁSUVEK BUŇD UMIESŤIENÉ V SPOLOČNÝCH VODOROVNÝCH A ZVISLÝCH RAMČEKOCH
- V VŠETKÝCH RIŠENÝCH PRIESTORCH PREVEŠŤ OCHRANNÉ POSPÁJANIE V ZMYSLE S STN 33 2000–4–41 A 33 2000–5–54
- S INŠTALÁCIU HLAVNEJ UZEMŇOVACEJ SVORKY (HUS) POD ROZVÁDZAČOM RH A POMOCNEJ SVORKOVNICE EP V KOTOLNI

vypracoval:		kontroloval:		zodp. projektant:	
Ing. Mikloš				Ing. Mikloš	
investor: OBEC LEDNICKÉ ROVNE, NÁM. SLOBODY 32, 020 61 LEDNICKÉ ROVNE					
názov: LEDNICKÉ ROVNE (KN-C 321/2, 321/1) PRESTAVBA OBJEKTU PEKÁRNE NA SOCÁLNE SLUŽBY - "DENNÝ STACIONÁR"					
obsah: LEGENDA A POZNÁMKA					
mierka: —		názov dielu: ELEKTROINŠTALÁCIA			
				stupeň PD: DRS	
				č. zákazky:	
dátum: 02/2019					
počet A4:				č. kópie:	
č. výkresu: E-3					