



MESTSKÝ ÚRAD V TRENČÍNE  
MIEROVÉ NÁM. 1/2  
911 64 TRENČÍN

záujemcom

VÁŠ LIST ČÍSLO / ZO DŇA

NAŠE ČÍSLO

VYBAVUJE / LINKA

TRENČÍN

MSÚTN-UP-  
VO/2022/34191/15014/FoL

JUDr. Ľubica Fodorová  
032/6504265

25. 03. 2022

Vec: **Spoločná odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov**

Mestu Trenčín ako verejnému obstarávateľovi bola od záujemcu prostredníctvom systému Josephine dňa 18.03.2022 zaslaná Žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov k podlimitnej zákazke „Výťah“ **Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.**, ktorá bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 059/2022 dňa 01. 03. 2022 pod značkou 15314-WYP.

V súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám zasielame nasledovné odpovede na predmetnú žiadosť.

I.

### **Otázky záujemcu**

#### **Otázka č.1:**

„ Rád by som si ujasnil technické parametre navrhovaného výťahu :  
- v súťažných podkladoch uvádzate že " Predmet zákazky 2 časti zákazky spočíva v komplexnej dodávke s montážou s uvedením do prevádzky výťahu – evakuačný, lôžkový, trakčný nosnosti 1600, za podmienok podľa projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a Zmluvy.  
- zároveň je v súťažných podkladoch uvedené: "Nedodržanie rozmerov nie je prípustné. Rozdielne rozmery nebudú požadované za ekvivalent, ale za nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky." V technickej špecifikácii "PS01\_398-9-DssTrenčín TS" je na začiatku uvedené výťah nosnosti 1600 kg a zároveň nižšie v parametroch výťahu nosnosť 1500kg / 20 osôb. Ďalej je uvedený svetlý rozmer kabíny 1400 x 2500 mm. Po preštudovaný projektu a výkresovej dokumentácie napr. výkres "PLAN\_44\_5. Pôdorys 8.NP PSP M50\_export" je zakreslená technológia výťahu v šachte s rozmermi kabíny 1340 x2260 . Tým pádom je pôdorysná plocha kabíny 3,02 m2 z hľadiska STN EN 81.20/50 o minimálnej užitočnej plochy kabíny to zodpovedá 19 osobám, nakoľko 20 osôb môže byť až od min. 3,13 m2 užitočnej plochy kabíny. Počet osôb 20 by zodpovedal , keby kabína bola rozmerov 1400x2500 mm ako je uvedené v špecifikácii predmetu diela t.j 3,5m2.

V zmysle priloženého výkresu je kabína kratšia o 240mm voči zadaniu a ani by nebolo možné tak natiahnuť ,nakoľko priestor za kabínou je iba 200mm a zároveň v zmysle normy je nevyhnutné mať medzi medzeru za kabínou min. 25 mm.

Rád by som si ujasnil požadovaný rozmer kabíny a s toho vyplývajúci počet osôb, ktorý platí ,nakoľko ani navrhovaná technológia v zmysle výkresu by sa do výtahovej šachty nezmestila pokiaľ by mala dodržať rozmer kabíny 1400 x2500mm.“

#### **Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č.1 :**

Verejný obstarávateľ k otázke uvádza, že presné technické parametre sú uvedené v technickej špecifikácii výtahu a tie treba dodržať. V technickej špecifikácii určite platí 20 osôb/1600kg.

Vo výkresovej dokumentácii, napr. spomenutý " PLAN\_44\_5. Pôdorys [8.NP](#) PSP M50\_export" je zariadenie len naznačené v rámci riešeného stupňa dokumentácie (stavebné povolenie) pre názornosť a lepšiu orientáciu. Dokumentácia zachytáva stavebné riešenie objektu, nie technológiu. Nie je teda prípustné merať naznačenú technológiu a následne ju posudzovať.

#### **Otázka č.2:**

„Zároveň by som si chcel ešte vyjasniť výšku priehlbne výtahu, ktorá je v zmysle špecifikácie výšky 1100mm,ale vo výškovom reze „PLAN\_46\_7. Rez A PSP M50\_export“ je 1150 mm. Ktorá platí?“

#### **Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č.2 :**

K tejto otázke záujemcu verejný obstarávateľ uvádza, že priehlbne výtahu je 1150mm podľa stavebnej časti, ako minimálna rezerva pre realizáciu stavby

## **II.**

#### **Prosím, pri spracovávaní svojej ponuky zohľadnite vyššie uvedené odpovede verejného obstarávateľa.**

.....  
Mgr. Richard Rybníček  
primátor mesta Trenčín  
v z. JUDr. Katarína Mrázová  
vedúca právneho útvaru