



9
Rezerva pro napojení
venkovního osvětlení

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Rozvody osvětlení kabely CYKY-J3x1,5, resp. 5x1,5 uložené ve vkladacích lištách na povrchu stěn. Hlavní trasy budou ve společných lištách s kabely technologie

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem
doplňková ochrana doplňujícím prospojováním

Legenda místností:

Č. m.	Místnost	Vn. vlivy	Em (lx)
1	Vstup	AB5	150
2	Chodba	AB5	150
3	Šatna	AB5	200
4	Skład	AB5	150
5	WC	AB5	200
6	Kuchyňka	AB5	200
7	Úklid	AB5	200
8	Umyvárna	AB5*	200
9	Zasedačka	AB5	300
10	Archiv	AB5	200

* Vnější vlivy a zóny ve smyslu ČSN 332000-7-701 ed. 2

Vedoucí projektant Ing. J. Kosík	Zodpovědný projektant Ing. J. Kosík	Vypracoval/Kreslil Ing. J. Kosík	Projektční kancelář elektro Veselá 15 6902 Znojmo mobil: 731085634 projekte_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IČ: 10113533 Licence programu #Q000810
Kraj: Jihomoravský		Místo: Znojmo	
Investor: Správa nemovitostí města Znojma			
Akce: FCC ZNOJMO, DOBŠICKÁ UL. - OBJEKT ŠATEN PARC. Č. 5753/4 K. Ú. ZNOJMO - MĚSTO REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE		Zakázkové číslo 31/2021	
		Formát 8A4	
		Stupeň DPS	
		Datum 11/2021	
Výkres 1. NP - osvětlení		Měřítko 1 : 50	Číslo výkresu D 1.4.400.2