

STANOVISKO č. 1648/2021

pro územní a stavební řízení sloučené

Žadatel:

Zdeněk Tošovský
Zahradní 666
696 85 Moravský Písek

Investor:

Město Bystřice pod Hostýnem
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
76861 Bystřice pod Hostýnem

Název stavby - akce:

Parkovací místa, Bystřice pod Hostýnem

Místo stavby: Bystřice pod Hostýnem 1906/260 (Bystřice pod Hostýnem)

Katastr: Bystřice pod Hostýnem

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci a doplnění stávajících kolmých parkovacích míst podél místní komunikace, která propojuje ul. Vsetínskou a ul. Kroužky, a to v úseku mezi ulicí F. Ondrůška a ul. A. Kašpara v Bystřici pod Hostýnem.

Povrch 19 parkovacích stání bude proveden z betonové vegetační a vsakovací dlažby s výplní spár drceným kamenivem, povrch jednoho vyhrazeného stání bude z betonové dlažby. Dešťové vody budou zasakovány, zbytek bude sveden na komunikaci do stávajících uličních vpustí.

V blízkosti stavby se nachází vodovodní řad Lt DN150 a betonová kanalizační stoka DN300, které jsou ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o jejich vytyčení. Přiložený situační zakres sítí je pouze orientační.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu; u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nesmí být umístěno žádné zařízení s betonovými základy (dopravní značka apod.). Při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem oprávněného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního a kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.



Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

Kontakty:

mistr vodovodů - p. Šidla, tel. 573 502 843, mob. 725 720 094

mistr kanalizací - p. Náplava, tel. 573 502 826, mob. 720 977 094

vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz

(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

Vyřizuje: Ing. Soňa Horáková

Telefon: +420 573 517 227

Datum: 2. 12. 2021

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64 -37-
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Petr Vedra
Výrobně technický náměstek

