



Elektronicky

Všetkým záujemcom

---

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
	06379/2019/ ODDVO-021	Mesiariková 0949 014 596	10.03.2022

Vec **Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky**

Identifikácia verejného obstarávania:

**Verejný obstarávateľ:** Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

**Predmet zákazky:** Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Revúca a Rimavská Sobota (Výzva č. 21)

**Vyhlásené:** Výzvou na predkladanie ponúk (č. 21), zverejnenou v systéme JOSEPHINE dňa 04.03.2022 a zaslanou všetkým záujemcom, zaradeným k momentu vyhlásenia výzvy do zriadeného dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“) s predmetom Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce.

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie Súťažných podkladov (ďalej len „SP“) zo dňa 09.03.2022 a 10.03.2022 k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, verejný obstarávateľ v súlade s ust. § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje všetkým záujemcom nasledovné vysvetlenie:

**Otázka č. 1:**

*„Vážení verejný obstarávateľ!*

*„Účelom procesu Verejného obstarávania je podľa názoru uchádzača získať z trhu najhospodárnejšiu realizovateľnú ponuku. Súťažné podklady zverejnené v tomto procese by nemali v neprimeranej miere prenášať riziko na žiadnu zo zmluvných strán. V spojitosti so skokovitým nárastom cien stavebných materiálov počas uplynulého obdobia a faktom, že spôsob valorizácie nie je v návrhu zmluvy o dielo žiadnym spôsobom upravený, a teda riziko neočakávaných nákladov má niešť zhotoviteľ, sa pýtame:*

*a. upraví/doplní verejný obstarávateľ návrh zmluvy o dielo o ustanovenie, v ktorom ošetrí tento prípad neočakávaného nárastu nepredvídateľných nákladov počas lehoty výstavby tak, aby pokrývali nárast nákladov vznikajúcich v stavebnom sektore a zabezpečil tak plynulé a úspešné dokončenie Diela?*

*b. respektíve, ak bude odpoveď na otázku po a) záporná, môže verejný obstarávateľ pridať do návrhu zmluvy o dielo: „V prípade, ak nárast ceny stavebného materiálu, alebo iného vstupu zhotoviteľa preukázateľne vzrastie o viac ako 15% oproti nákladom z jeho cenovej ponuky, budú tieto nepredvídateľné navyše náklady dôvodom na uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo, ktorým dôjde k zmene zmluvy“? Uchádzač pripomína, že hodnota 15% má oporu v §18 zákona o verejnom obstarávaní.*

*c. Keďže v súvislosti so skokovým nárastom cien stavebných materiálov vzniká na trhu v jednotlivých prípadoch aj problém s ich nedostupnosťou, zohľadní verejný obstarávateľ v takomto prípade (po preukázaní prípadných dopadov) túto skutočnosť aj do termínov plnenia Zmluvy o Dielo?“*

**Odpoveď č. 1:**

Verejný obstarávateľ uvádza, že zmluvu o dielo ponecháva v pôvodnom znení, t. j. neupraví. Čo sa týka hypotetických nárastov vstupov, každý uchádzač si zhodnotí, akým spôsobom a či si tieto riziká ocení a zohľadní v ponukovej cene. Čo sa týka termínov plnenia zmluvy o dielo, verejný obstarávateľ je viazaný zrealizovaním diela v roku prislúchajúcemu Registru investícií, z ktorého je dielo financované, z uvedeného dôvodu ostávajú zmluvné termíny bezo zmeny. Verejný obstarávateľ predpokladá, že záujemca/uchádzač si dokáže zabezpečiť materiál na realizáciu diela vopred. Vláda SR vydala vyjadrenie, že pre rok 2022 sú zabezpečené dodávky strategických surovín (napr. ropa pre výrobu asfaltu.)

**Otázka č. 2:**

*„Žiadame verejného obstarávateľa či v predloženom výkaze výmer Rekonštrukcia ciest II a III. tr. v okrese BBSK - RI 2022 okres RA, RS p.č. 3 III/2842 RA Turčok – Železník a p.č. 4 II/526 Nandráž – Jelšava. 1. úsek - nenastala chyba nakoľko je uvedená pokládka ložnej a obrusnej vrstvy asfaltu no chýba položka frézovanie. Môže verejný obstarávateľ objasniť túto skutočnosť?“*

**Odpoveď č. 2:**

Verejný obstarávateľ informuje, že na úseku cesty III/2842 Turčok – Železník budú na jestvujúcu komunikáciu položené dve nové vrstvy asfaltu a pre dodržanie nivelety vozovky budú dosypané krajnice. Frézovanie sa nebude vykonávať.

Verejný obstarávateľ informuje, že na úseku cesty II/526 Nandráž – Jelšava. 1. úsek je použitá recyklácia za studena s položením dvoch vrstiev asfaltu. Frézovanie nie je potrebné.

Verejný obstarávateľ oznamuje, že lehota na predkladanie ponúk a lehota na otváranie ponúk zostávajú nezmenené.

S pozdravom

Ivana Mesiariková  
kontaktná osoba verejného obstarávateľa