



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Územní odbor Kroměříž
Dopravní inspektorát

JID:PCR15ETRds960827



Č. j. KRPZ-51335-1/ČJ-2021-150806

Kroměříž 23. června 2021

Počet listů: 2

Přílohy: 1/3

Viadesigne s.r.o.
Ing. Jakub Balcar
Na Zahradách 1151/16
690 02 Břeclav

Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem - 1. etapa - ul. U Mlékárny – stanovisko pro stavební povolení

Dne 25. května 2021 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci zpracované pro stavební povolení, týkající se akce „Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem - 1. etapa - ul. U Mlékárny“.

Předmětem předložené projektové dokumentace je rekonstrukce místní komunikace ulice U Mlékárny v Bystřici pod Hostýnem v rozsahu kompletní výměny konstrukčních vrstev, v úseku od křižovatky se silnicí č. III/43729 ulice Meziříčské po křižovatku s místní komunikací ulice Bělidla (stavební objekt SO 101 Místní komunikace), zbudování dvou parkovacích ploch s kolmým stáním vozidel napojených na dotčenou komunikaci (stavební objekt SO 102 Parkovací a odstavná stání), rekonstrukce chodníků v bezbariérovém uspořádání vedoucích podél řešené komunikace (stavební objekt SO 103 Chodníky) a úpravy veřejného prostranství v rozsahu zbudování dvou ploch pro kontejnery na domovní odpad a dlážděných ploch se stojany pro jízdní kola a lavičkami u vchodů do bytových domů (stavební objekt SO 104 Úpravy veřejného prostranství).

Délka řešené komunikace činí 219,58 m, šíře vozovky činí 6 m, zpevnění povrchu vozovky je navrženo asfaltobetonem, ohraničení silniční obrubou s převýšením 13 cm nad vozovku, v místech napojení sjezdů k přilehlým nájezdovou obrubou s převýšením 5 cm nad vozovku a v místech napojení chodníků obrubou s převýšením 2 cm nad vozovku, parkovací místa s kolmým stáním jsou navržena o rozměrech 5 x 2,6 m, krajní parkovací místa jsou navržena o rozměrech 5 x 2,75 m, parkovací místa vyhrazená pro vozidla označená symbolem osoby na invalidním vozíku jsou navržena o rozměrech 5 x 3,5 m, zpevnění povrchu

Březinova 2819
767 28 Kroměříž

www.policie.cz

Tel.: +420 974 675 258
ID DS: w6thp3w
Email: km.di.podatelna@pcr.cz

odstavných a parkovacích ploch jen je navrženo drenážní dlažbou tl. 80 mm, zpevnění povrchu zmíněných vyhrazených parkovacích je navrženo asfaltobetonem, chodníky vedoucí podél řešené komunikace jsou navrženy v základní šíři 1,5 m, zpevnění povrchu chodníků je navrženo zámkovou dlažbou tl. 60 mm, v místech křížení sjezdů k přilehlým nemovitostem zámkovou dlažbou tl. 80 mm, oddělení chodníku od komunikace vpravo ve směru od ulice Meziříčské je navrženo travnatým pásem o šíři 1 m, oddělení protějšího chodníku je navrženo silniční obrubou s převýšením 13 cm nad vozovku komunikace, v místech napojení na komunikaci obrubou v převýšením 2 cm, jak je uvedeno výše, zpevněné plochy pro nádoby na domovní odpad jsou navrženy o rozměrech 8,4 x 2,1 m, plochy se stojany pro jízdní kola u vchodů do bytových domů jsou navrženy o rozměrech 2 x 2 m s povrchem zpevněným dlažbou jako přilehlé chodníky.

V rámci bezbariérových úprav chodníků jsou navrženy hmatové prvky v rozsahu varovných pásů šíře 0,4 m z červené reliéfní dlažby v místech jejich napojení na komunikace a v místě napojení na vyhrazená parkovací místa, dále vodící linie v provedení chodníkové obruby zvýšené 6 cm nad povrch chodníků podél přilehlých travnatých ploch dle podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

V rámci stavby je rovněž navrženo vyznačení místní úpravy svislého a vodorovného dopravního značení vyhrazených parkovacích míst pro vozidla označená symbolem č. 225 v rozsahu osazení IP12 se symbolem č. 225+E8e - 1x a vyznačení VDZ V10f - 2x dle technických podmínek TP 65 a 133 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. Ostatní dopravní značení uvedené v předložené dokumentaci (DZ P4 - 2x, B28 - 1x, B28+B4+E5+E13 - 1x, B29 - 1x a IP12+E8e+E13 - 1x) zůstává osazeno ve stávajícím rozsahu, jednotlivé značky budou vyměněny za nové.

Po posouzení předložené projektové dokumentace z hlediska námi chráněných zájmů ve vztahu k dopravním plochám dotčeným stavbou Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění novel, dále § 77 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění novel **souhlasí** s povolením napojení parkovacích ploch na dotčenou komunikaci, s vydáním stavebního povolení k uvedené akci a se stanovením trvalé místní úpravy dopravního značení vyhrazených parkovacích míst v rozsahu dle projektové dokumentace, zpracované Ing. Radkem Pavlasem v dubnu 2021 pod zakázkovým číslem VD04621. Situace stavby tvoří přílohu tohoto stanoviska.

Zpracovatel:

por. Jan Brázdil
komisař

npor. Bc. Petr Vařecha v. r.
vedoucí DI

schváleno elektronicky





