

PŮDORYS 2.NP - PŘÍPRAVNA - ELEKTRO

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP

| OZN. | NÁZEV | PLOCHA /m ² / |
|------|----------|-----------------------------|
| 209 | KANCELÁŘ | 10,44 |
| 210 | ŠATNA | 2,5 |
| 211 | WC | 1,02 |
| 212 | VÝDEJNA | 9,22 |

LEGENDA:











-  R
- STÁVAJÍCÍ DOPLNĚNÝ ROZVADĚČ (UMÍSTĚNÝ POD OMÍTKOU V m.č. 210 - ŠATNA)
- 
- SPÍNAČ OSVĚTLENÍ č.1 - typ TANGO - VÝMĚNA
- 
- SPÍNAČ č.3/5 - SPORÁKOVÁ KOMBINACE - NAPÁJENÍ MYČKY NÁDOBÍ - typ TANGO - NOVÝ
- 
- KRABICE ELEKTROINSTALAČNÍ - KU68-1903
-  XC
- ZÁSUVKA/DVOJZÁSUVKA 230V/16A, POLOZAP. - typ TANGO - VÝMĚNA/DOPLNĚNÍ
- 
- KABELY OKRUHŮ OSVĚTLENÍ/NAPÁJENÍ BEZDOT. BATERIE - CYKY-J (O) 2 a 3x1,5mm2
- 
- KABELY ZÁSUVKOVÝCH OKRUHŮ 230V - CYKY-J 3x2,5mm2
- 
- KABEL PRO NAPÁJENÍ MYČKY NÁDOBÍ - CYKY-J 5x2,5mm2

SCHÉMA 2.NP



Rozvodná soustava: 3+PEN~50Hz, 400V/TN-C-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem: - základní - automatickým odpojením od zdroje
- doplňková - proudovým chráničem (RCD)

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| ODPOV. PROJEKTANT: | VYPRACOVAL: | PARÉ: | dnprojekce s.r.o. Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz | | |
| ING. JANA VALENTOVÁ | ING. VÍTĚZSLAV HUMPLÍK | | ČKAIT: | 1202242 | FORMÁT: A3 |
| STAVEBNÍK: MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 137, BpH | | PARCELA: st.1079 | Č. ZAK: | 21.V.012 | VÝKRES: EL2 |
| AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 1144, BYSTRICE POD HOSTÝNEM | | MÍSTO: Bystřice pH | DATUM: | 05/2021 | |
| PŘÍLOHA: PŮDORYS 2.NP - PŘÍPRAVNA - ELEKTRO | | | STUPEŇ: | DSP+DPS | MĚŘÍTKO: 1:50 |
| | | | OBJEKT: | SO.01 | |